

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ๐-๒๕๕๐-๑๔๐๑-๒

๑) หัวข้อเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข มีข้อเสนอแนะมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้

๑. มีระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้
๒. มีระบบไฟฟ้าแสดงสว่างสำรองตามช่องทางเดินและเส้นทางหนีไฟ
๓. มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนอย่างน้อย ๑ เครื่อง/๑ ชั้น
๔. มีป้ายหรือข้อความเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยง
๕. มีการการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปีละหนึ่งครั้ง
๖. มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๗. อุปกรณ์ไฟฟ้า มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : ๐-๒๕๕๐-๑๔๐๑-๒



มาตรฐาน
ความปลอดภัย
เพื่อป้องกันอัคคีภัยใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

- มีระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้
- มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำรองตามช่องทางเดินและเส้นทางหนีไฟ
- มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน อย่างน้อย 1 เครื่อง/1 ชั้น
- มีป้ายหรือข้อความเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยง
- มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปีละหนึ่งครั้ง
- มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- อุปกรณ์ไฟฟ้า มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรุงเทพมหานคร ในการตรวจและให้คำแนะนำความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแก่สถานประกอบการกิจการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล : กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 ผลิต : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานสุขภาพการกรม