








คู่มือ

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

พ.ศ. ๒๕๔๒



คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติ กำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้หน่วยราชการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ กรมธุรกิจพลังงาน ได้ถ่ายโอนงานด้านควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมากรมธุรกิจพลังงานในฐานะผู้กำกับดูแลในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการน้ำมัน จึงได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการน้ำมันเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
กรมธุรกิจพลังงาน

คำนำ

บทที่ ๑	โครงสร้างของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	๑
บทที่ ๒	โครงสร้างของกฎกระทรวง	๕
บทที่ ๓	การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒	๑๘
บทที่ ๔	การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓	๒๐
บทที่ ๕	บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดต่อประสานงานและปรึกษาหารือ	๒๕ ๒๙
บทที่ ๖	การตรวจตรา	๓๗
บทที่ ๗	บทกำหนดโทษ	๔๒

ภาคผนวก ก

๑)	ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๓	๔๘
๒)	คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒	๕๔
๓)	คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒	๕๖
๔)	ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒	๕๘
๕)	คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๒๐๘/๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจในการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	๖๓
๖)	คำสั่งคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๑ /๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	๖๕
๗)	บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบ ต.๑)	๖๗
๘)	บันทึกการแจ้งความและดำเนินคดี (แบบ ต.๒)	๗๓
๙)	บันทึกการจับกุม (แบบ ต.๓)	๗๔

ภาคผนวก ข

๑) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.น๑)	๗๘
๒) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.น๒)	๘๒
๓) ตัวอย่างใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒	๘๔
๔) ตัวอย่างใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒	๘๘
๕) ตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียมการอนุญาต	๙๐

ภาคผนวก ค

แนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒	๙๒
๑) แผนผังขั้นตอนการออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒	๙๒
๒) แผนผังขั้นตอนการเห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้าง	๙๓
๓) แผนผังขั้นตอนการทดสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ก่อนออกใบอนุญาต	๙๔
๔) แผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาต	๙๔
๕) แผนผังขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต	๙๕
๖) แผนผังขั้นตอนการโอนใบอนุญาต	๙๖
๗) แผนผังขั้นตอนการทดสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ตามวาระ ๑๐ ปี	๙๖

สารบัญตาราง

รายการ

หน้า

ตารางที่ ๑	ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงและจุดวาบไฟ	๕
ตารางที่ ๒	ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	๖
ตารางที่ ๓	กิจการควบคุมประเภทที่ ๑	๘
ตารางที่ ๔	กิจการควบคุมประเภทที่ ๒	๙
ตารางที่ ๕	กิจการควบคุมประเภทที่ ๓	๑๐
ตารางที่ ๖	การคิดค่าธรรมเนียมถึงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน	๑๔
ตารางที่ ๗	การคิดค่าธรรมเนียมถึงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน	๑๕
ตารางที่ ๘	การคิดค่าธรรมเนียมขุดหรือกระป๋องหรือถังน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๖
ตารางที่ ๙	การคิดค่าธรรมเนียมขุดหรือกระป๋องหรือถังน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากที่เก็บภายในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๗
ตารางที่ ๑๐	บทบาทและหน้าที่ในการดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอน	๒๕
ตารางที่ ๑๑	การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๘
ตารางที่ ๑๒	การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่กับบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง	๔๔

สารบัญรูป

รายการ

หน้า

รูปที่ ๑	สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๑	๙๗
รูปที่ ๒	สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒	๙๘
รูปที่ ๓	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑	๙๘
รูปที่ ๔	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง	๙๙
รูปที่ ๕	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑	๙๙
รูปที่ ๖	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก	๑๐๐
รูปที่ ๗	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข	๑๐๐
รูปที่ ๘	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๒	๑๐๑
รูปที่ ๙	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๒	๑๐๑

โครงสร้างของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีโครงสร้างและเนื้อหาสาระที่สำคัญดังต่อไปนี้

คำนิยาม (มาตรา ๔)

❖ “**น้ำมันเชื้อเพลิง**” หมายความว่า

(๑) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่น

(๒) สิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น หรือสิ่งอื่นที่ใช้หรืออาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

❖ “**การมีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง**” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและไม่ว่าจะเป็นกรณีมิใช่เพื่อจำหน่าย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพื่อประการอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย

❖ “**สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง**” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนถึงก่อสร้าง ถึง ท่อ และอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ในบริเวณนั้น

❖ “**การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง**” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางบก ทางน้ำ ทางท่อ หรือโดยวิธีการอื่นใด

❖ “**คลังน้ำมันเชื้อเพลิง**” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณประเภทกิจการที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนถึงก่อสร้าง ถึง ท่อและอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในโรงกลั่นหรือผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง

❖ “**พนักงานเจ้าหน้าที่**” หมายความว่า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

❖ “**ผู้อนุญาต**” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย

❖ “**รัฐมนตรี**” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แก้ไขคำว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” คำว่า “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เป็น “ปลัดกระทรวงพลังงาน” คำว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน”

หมวดที่ ๑ (มาตรา ๖ - ๗) ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

กำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคและมาตรฐานความปลอดภัยในการควบคุม ดูแล และการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในกฎกระทรวง

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในราชการทหารโดยเฉพาะ แต่ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม หรือการกำหนดแนวทาง หรือลักษณะการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจำหน่าย การแบ่งบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงและการควบคุมอื่นใดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

(๒) กำหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษาสถานที่ดังกล่าว

(๓) กำหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหรือขนส่งและการบำรุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว

(๔) กำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๕) กำหนดวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มีและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

(๖) กำหนดการรับฟังความเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแก่กิจการในการดำเนินการหรืออนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลกระทบต่อประชาชน

(๗) กำหนดการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกำหนดให้เรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อประโยชน์ของความปลอดภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได้

หมวดที่ ๒ คณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรา ๘ -๑๖)

มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบกิจการค้าภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลางร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๘)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (มาตรา ๙)

(๑) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ หรือกำหนดแนวทาง หรือลักษณะการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัติ

(๓) ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้สัมปทานของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๔

(๔) สอดส่องดูแลและประสานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

(๕) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจำหน่าย การแบ่งบรรจุ และการควบคุมอย่างอื่น

(๖) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ ๓ การประกอบกิจการควบคุม (มาตรา ๑๗-๓๐)

แบ่งประเภทกิจการควบคุมของการประกอบกิจการตามอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเป็น ๓ ประเภท (มาตรา ๑๗)

ประเภทที่ ๑ ประกอบกิจการได้ทันที

ประเภทที่ ๒ ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนประกอบกิจการ

ประเภทที่ ๓ ต้องได้รับอนุญาตก่อนประกอบกิจการ

รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเขตห้ามประกอบกิจการในบางพื้นที่ที่เห็นว่าน่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๒๙)

หมวดที่ ๔ บริการของรัฐเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรา ๓๑ - ๕๒)

กำหนดให้รัฐจัดให้มีคลังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ โดยให้มีอำนาจในการเวนคืนที่ดินเอกชนเพื่อใช้ในกิจการ รวมทั้งมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่การดำเนินการของรัฐหรือหากมีความจำเป็นสามารถให้เอกชนรับสัมปทานในการดำเนินการนี้ได้

คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคลังน้ำมันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อเพื่อให้บริการ (มาตรา ๓๑)

คณะรัฐมนตรีอาจอนุมัติให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในการจัดให้มีคลังน้ำมันเชื้อเพลิง หรือระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ (มาตรา ๔๓)

หมวดที่ ๕ การควบคุมและตรวจสอบ (มาตรา ๕๓-๖๐)

กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสามารถเปรียบเทียบปรับได้ หากได้รับมอบอำนาจ นอกจากนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับอนาคต รัฐมนตรีสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมได้อีกด้วย และให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ประกอบการ

มาตรา ๕๓ กรณีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ ดังนี้

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบ

(๒) นำตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงที่สงสัยไปตรวจสอบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๓) ตรวจสอบ คั้น กัก ยึด หรืออายัดน้ำมันเชื้อเพลิง ถังหรือภาชนะ ท่อส่งน้ำมัน เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ ส่งเอกสารหรือวัตถุเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรายงานต่อผู้อนุญาต หรือรายงานต่อรัฐมนตรีกรณีผู้รับ

สัมปทานกระทำผิด

มาตรา ๕๔ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการดำเนินการกิจการมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขหรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

มาตรา ๕๕ ในกรณีนี้ที่ผู้ประกอบการไม่แก้ไขหรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งมาตรา ๕๔ ภายในเวลาที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งห้ามประกอบกิจการต่อไป หรือให้ผู้อนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี และถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่มีปริมาณมากกว่าที่จะมีไว้ในครอบครองหรือที่ได้รับอนุญาต หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) สั่งให้ผู้ประกอบการขนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปไว้ยังสถานที่ที่ปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าดำเนินการขนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น และนำไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ปลอดภัยก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและการเก็บรักษานั้นตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าว

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบการควบคุมหรือผู้รับสัมปทานซึ่งได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าวให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

มาตรา ๕๘ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ

มาตรา ๖๐ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการ และมีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

หมวดที่ ๖ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๖๑ - ๘๒)

ผู้ประกอบการควบคุมประเภทที่ ๑ กระทำผิดผลเกินที่ที่กำหนดในกฎกระทรวงมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๖๒)

ผู้ประกอบการควบคุมประเภทที่ ๒ ไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน หรือกระทำผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง มีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๖๓)

ผู้ประกอบการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๖๕)

ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจดังกล่าวด้วยก็ได้ (มาตรา ๗๙)

หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๓ - ๘๗)

มาตรา ๘๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๕๗๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง **ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้** ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน

มาตรา ๘๗ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๕๗๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ **ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้แทน**

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับสำหรับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยมีโครงสร้างและเนื้อหาสาระที่สำคัญดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑ บททั่วไป (ข้อ ๒-๑๗)

❖ ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งเป็น ๓ ชนิดคือ (ข้อ ๒)

- (๑) ชนิดไวไฟน้อย มีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๖๐ °C ขึ้นไป
- (๒) ชนิดไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟตั้งแต่ ๓๗.๘ °C แต่ต่ำกว่า ๖๐ °C
- (๓) ชนิดไวไฟมาก มีจุดวาบไฟต่ำกว่า ๓๗.๘ °C

ตารางที่ ๑ ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงและจุดวาบไฟ

น้ำมันเชื้อเพลิง	ชนิด	จุดวาบไฟ
น้ำมันปิโตรเลียมดิบ น้ำมันเบนซิน	ไวไฟมาก	ต่ำกว่า ๓๗.๘ องศาเซลเซียส
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด	ไวไฟปานกลาง	ตั้งแต่ ๓๗.๘ องศาเซลเซียส แต่ต่ำกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น	ไวไฟน้อย	ตั้งแต่ ๖๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป

❖ ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง มี ๕ ประเภท ดังนี้ (ข้อ ๓)

- (๑) ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๒) กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๓) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๔) ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๕) ถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ตารางที่ ๒ ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงมี ๕ ประเภท

ประเภทที่	ภาชนะบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง	ทำด้วยวัสดุ	ชนิดน้ำมัน เชื้อเพลิงที่เก็บ	ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่เก็บ (ลิตร)
๑	ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง (ข้อ ๔)	แก้ว	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่เกิน ๐.๕ ไม่เกิน ๑ ไม่เกิน ๑
๒	กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง (ข้อ ๕)	เหล็กเคลือบดีบุก	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> (ห้ามบรรจุ) ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐
		พลาสติก	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่เกิน ๔ ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๒๐
๓	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ข้อ ๖)	เหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	ไม่เกิน ๒๒๗
		พลาสติก	โวไฟน้อย (หล่อลิ้น)	เกิน ๒๐ แต่ไม่เกิน ๒๒๗
๔	ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (ข้อ ๗) - ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน (ขนาดเล็ก)	เหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	เกิน ๒๒๗ แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐
	- ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน (ขนาดใหญ่)	เหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	เกินกว่า ๒,๕๐๐
	- ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (ใต้พื้นดิน)	เหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	เกินกว่า ๒๒๗
	- ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (ที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก)	เหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> (ห้ามบรรจุ) เกินกว่า ๒๒๗ เกินกว่า ๒๒๗
๕	ถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (ข้อ ๘)	เหล็ก, อลูมิเนียม, อิลลอยด์	<ul style="list-style-type: none"> โวไฟมาก โวไฟปานกลาง โวไฟน้อย 	ไม่จำกัดปริมาณ



❖ **คลังน้ำมันเชื้อเพลิง** ได้แก่ ที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป (ข้อ ๙)

❖ **สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง** มี ๓ ลักษณะ ดังนี้ : - (ข้อ ๑๐)

(๑) **ลักษณะที่ ๑** ได้แก่ สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย) ประกอบด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไม่เกิน ๔๐ ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร

(๒) **ลักษณะที่ ๒** ได้แก่ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร) ประกอบด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร

(๓) **ลักษณะที่ ๓** ได้แก่ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด (โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) ประกอบด้วย น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตรขึ้นไป หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป แต่ปริมาณทั้งหมดต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร

❖ **สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง** แบ่งเป็น ๖ ประเภท ดังนี้ : - (ข้อ ๑๑)

(๑) ประเภท ก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (**สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่**) (ข้อ ๑๒)

(๒) ประเภท ข ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดและเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (**สถานีบริการมาตรฐานติดถนนชอย**) (ข้อ ๑๓)

(๓) ประเภท ค มี ๒ ลักษณะดังนี้ : - (ข้อ ๑๔)

(๓.๑) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกันไม่เกิน ๒ ถัง อีกด้วยก็ได้ (**สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก**)

(๓.๒) ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน อีกด้วยก็ได้ (**สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่**)

การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น

(๔) ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง (**บีมหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ**)

การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ ๒ ถัง(ข้อ ๑๕)

(๕) ประเภท จ มี ๒ ลักษณะ ดังนี้ : - (ข้อ ๑๖)

(๕.๑) **ลักษณะที่ ๑** ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่เรือที่มีปริมาณการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน หรือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโpacesเหล็ก (**สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก**)

(๕.๒) **ลักษณะที่ ๒** ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่เรือที่มีปริมาณการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป และเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโpacesเหล็ก หรือเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน (**สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่**)

(๖) ประเภท ข สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่อากาศยาน (ข้อ ๑๗)

หมวดที่ ๒ ประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม (ข้อ ๑๘-๒๐)

❖ การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทตามมาตรา ๑๗ คือ

- (๑) กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันที
- (๒) กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ กิจการที่เมื่อจะประกอบการต้องแจ้งให้ทราบก่อน
- (๓) กิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ กิจการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อน

❖ **กิจการควบคุมประเภทที่ ๑** ตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ (ข้อ ๑๘)

ตารางที่ ๓ กิจการควบคุมประเภทที่ ๑

สถานประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	ชนิด น้ำมันเชื้อเพลิง	ภาชนะบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง	ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่หนึ่ง (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย	- ขวด, กระจปอง - ขวด, กระจปอง, ถัง - ขวด, กระจปอง, ถัง, ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดเล็ก	- ไม่เกิน ๔๐ ลิตร หรือ - ไม่เกิน ๒๒๗ ลิตร หรือ - ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ หลายชนิด

❖ **กิจการควบคุมประเภทที่ ๒** ตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ (ข้อ ๑๙)

- (๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒
- (๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑
- (๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง
- (๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑



ตารางที่ ๔ กิจกรรมควบคุมประเภทที่ ๒

ลำดับ ที่	สถานประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	ชนิด น้ำมัน เชื้อเพลิง	ภาชนะบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง	*ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
๑	สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อ การเกษตร)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย	- ขวด, กระจบ, ถัง, ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดเล็ก - ขวด, กระจบ, ถัง, ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดเล็ก - ขวด, กระจบ, ถัง, ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดเล็ก ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บใต้พื้นดิน	- เกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร หรือ - เกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ - เกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร หรือ ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ หลายชนิด
๒	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการถังลอยริมถนน ขนาดเล็ก)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันก๊าด	- ถังน้ำมันเชื้อเพลิง - ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ - ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ - ขวด, กระจบ, ถัง	ไวไฟปานกลางและ ไวไฟน้อยในถังเก็บเหนือ พื้นดิน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร และเก็บทุกชนิดใน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เกิน ๒ ถัง - ภายในอาคารบริการ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร หรือ ภายนอกอาคารบริการ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐาน ราก ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
๓	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน หรือตู้หยอด เหรียญ)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันก๊าด	- ถัง - ถัง - ถัง - ขวด, กระจบ, ถัง	- ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร - ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร - ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร - ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
๔	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันก๊าด	- ถังเก็บที่ติดตั้งภายในโป๊ะ เหล็ก, ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ - ขวด, กระจบ, ถัง	- ห้ามเก็บ รวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร - ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร



- ❖ **กิจการควบคุมประเภทที่ ๓** ตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ (ข้อ ๒๐)
- (๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๓
 - (๒) คลังน้ำมันเชื้อเพลิง
 - (๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก
 - (๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข
 - (๕) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๒
 - (๖) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ ๒
 - (๗) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ฉ

ตารางที่ ๕ กิจการควบคุมประเภทที่ ๓

ลำดับที่	สถานประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	ชนิด น้ำมันเชื้อเพลิง	ภาชนะบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง	*ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
๑	สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม (โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย	ขวด, กระป๋อง, ถัง, ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดเล็ก ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บใต้พื้นดิน	- เกิน ๔๕๔ ลิตร ขึ้นไป หรือ - เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป หรือ - เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป แต่รวมกันไม่เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร
๒	คลังน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย	ขวด, กระป๋อง, ถัง, ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดเล็ก ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ ถังเก็บใต้พื้นดิน	รวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร
๓	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย น้ำมันหล่อลื่นหรือ น้ำมันก๊าด	- ถังเก็บใต้พื้นดิน - ขวด, กระป๋อง, ถัง	(๑) เก็บในพื้นที่ตาม พรบ. ผังเมือง ที่มีการกำหนดพื้นที่ หนาแน่นมาก, ปานกลาง ให้เก็บไวไฟมาก ได้ไม่เกิน ๙๐,๐๐๐ ลิตร ทั้งนี้ การเก็บ ทุกชนิดรวมกัน ต้องไม่เกิน ๑๘๐,๐๐๐ ลิตร (๒) เก็บในพื้นที่อื่น นอกจาก (๑) ให้เก็บไวไฟมาก ได้ไม่เกิน ๑๘๐,๐๐๐ ลิตร ทั้งนี้ การเก็บทุกชนิดรวมกันต้องไม่ เกิน ๓๖๐,๐๐๐ ลิตร - ภายในอาคารบริการ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร หรือ ภายนอกอาคารบริการ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐาน ราก ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร



ตารางที่ ๕ กิจกรรมควบคุมประเภทที่ ๓ (ต่อ)

ลำดับที่	สถานประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	ชนิด น้ำมันเชื้อเพลิง	ภาชนะบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง	*ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
๔	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย น้ำมันหล่อลื่นหรือ น้ำมันก๊าด	- ถังเก็บใต้พื้นดิน - ถังเก็บใต้พื้นดิน - ถังเก็บใต้พื้นดิน - ขวด, กระจง, ถัง	- ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร - รวมกันไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ลิตร - ภายในอาคารบริการ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร หรือ ภายนอกอาคารบริการ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐาน ราก ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
๕	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่สอง (สถานีบริการถ้อยริมถนน ขนาดใหญ่)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย น้ำมันหล่อลื่นหรือ น้ำมันก๊าด	- ถังเก็บใต้พื้นดิน - ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ - ถังเก็บเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ - ขวด, กระจง, ถัง	ไวไฟปานกลางและไวไฟ น้อยในถังเก็บเหนือพื้นดิน เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร แต่ไม่ เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร โดย ถังเก็บต้องมีความจุไม่ เกิน ๓๐,๐๐๐ ลิตร และเก็บ ทุกชนิดในถังเก็บใต้พื้นดิน ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร - ภายในอาคารบริการ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร หรือ ภายนอกอาคารบริการ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐาน ราก ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
๖	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่สอง (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง ไวไฟน้อย น้ำมันหล่อลื่นหรือ น้ำมันก๊าด	- ถังเก็บใต้พื้นดิน - ถังเก็บเหนือพื้นดิน, ถังเก็บที่ ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก, ถังเก็บ ใต้พื้นดิน - ขวด, กระจง, ถัง	- เก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บ เหนือพื้นดิน หรือถังเก็บที่ ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ได้เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร แต่ ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร - เก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บ ใต้พื้นดิน ได้ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร - ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
๗	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ฉ (สถานีบริการให้แก่อากาศยาน)	ไวไฟมาก ไวไฟปานกลาง น้ำมันหล่อลื่น	- ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง - ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง - ขวด, กระจง, ถัง	- ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลิตร - ไม่จำกัดปริมาณ - ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร

*ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวดที่ ๓ การแจ้งสำหรับการประกอบกิจการควบคุม (ข้อ ๒๑ - ๒๔)

❖ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.น ๑ (ข้อ ๒๑)

❖ การแจ้งตามข้อ ๒๑ ให้ปฏิบัติดังนี้ (ข้อ ๒๒)

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้ง ณ สำนักงานพลังงานภูมิภาค หรือสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น ๒ กรณีนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงานทราบภายในสิบวันนับแต่วันออกใบรับแจ้ง (ข้อ ๒๓)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.น ๑ ณ สถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมตามข้อ ๒๒ (ข้อ ๒๔)

หมวดที่ ๔ การอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการควบคุม (ข้อ ๒๕ - ๓๕)

❖ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแบบ ธพ.น ๓ (ข้อ ๒๕) การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒๕ ให้ปฏิบัติดังนี้ (ข้อ ๒๖)

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานพลังงานภูมิภาค หรือ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

❖ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็นไปตามแบบ ธพ.น ๔ (ข้อ ๒๗)

- ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

- การออกใบอนุญาตให้แยกใบอนุญาตตามประเภทของการประกอบกิจการ

- หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ และการพิจารณาออกใบอนุญาตควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

❖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตแบบ ธพ.น ๕ (ข้อ ๒๘)

- ใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้เป็นไปตามแบบ ธพ.น ๔

❖ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารที่ใช้ประกอบกิจการและประสงค์ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมความมั่นคงเชื้อเพลิงเป็นผู้ออกใบอนุญาต ใบรับแจ้ง หรือใบรับรองการใช้อาคารควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต่อผู้อนุญาต ณ สถานที่ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒๖ (ข้อ ๒๙)

- แบบคำขออนุญาต ใบแจ้ง ใบรับแจ้ง ใบอนุญาต ใบรับรองการใช้อาคารให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

- การพิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับแจ้ง หรือใบรับรองการใช้อาคารตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการ



ควบคุมอาคารอ้างถึง “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ให้หมายความถึง “ผู้อนุญาต” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

❖ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต่างชนิดจากที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไวไฟมากกว่า ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไวไฟน้อยกว่าและต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบทุกครั้งที่มีการใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต่างชนิดกัน (ข้อ ๓๐)

❖ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องยื่นเอกสารจัดทำสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย โดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะต้องกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เป็นผู้เอาประกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด (ข้อ ๓๑)

❖ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น ๖ ภายในหกสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ข้อ ๓๒)

- หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

❖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น ๗ (ข้อ ๓๓)

❖ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้ยื่นคำขอตามแบบ ธพ.น ๘ (ข้อ ๓๔)

❖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตายและทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะดำเนินกิจการนี้ต่อไป ให้ดำเนินการตามข้อ ๓๔ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย (ข้อ ๓๕)

หมวดที่ ๕ ค่าธรรมเนียม (ข้อ ๓๖)

❖ ค่าธรรมเนียมคำขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ใบแทนใบอนุญาต การอนุญาตให้ใช้ถังหรือภาชนะในการบรรจุ หรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและการต่ออายุใบอนุญาตให้เรียกเก็บตามอัตราดังนี้ (ข้อ ๓๖)

(๑) ค่าขอฉบับละ ๒๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท

(๓) ใบแทนใบอนุญาตฉบับละ ๒๐๐ บาท

(๔) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รวมถึงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมของน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณของถัง ดังนี้

ก. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย

- ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๔๐๐ บาท

- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ข. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง

- ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ ๖๐๐ บาท

- ปริมาตรที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ค. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก

- ปริมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๘๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตรเศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ง. ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสำหรับใช้เก็บ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือ ชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ในอัตราของถังเก็บ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟสูงสุด

ตารางที่ ๖ การคิดค่าธรรมเนียมถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน

ชนิดของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง	มีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร	หมายเหตุ
ไวไฟน้อย	คิดค่าธรรมเนียมถังละ ๔๐๐ บาท	มีปริมาตรเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม ๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ไวไฟปานกลาง	คิดค่าธรรมเนียมถังละ ๖๐๐ บาท	มีปริมาตรเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม ๖๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ไวไฟมาก	คิดค่าธรรมเนียมถังละ ๘๐๐ บาท	มีปริมาตรเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

(๕) การอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาตรของถังดังนี้ :-

- ก. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย
 - ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท
 - ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตรเศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
- ข. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง
 - ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๕๐ บาท
 - ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
- ค. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก
 - ปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ บาท
 - ปริมาณที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตรเศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ง. ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน อันมีลักษณะแบ่งเป็นช่องสำหรับใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟมาก ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ในอัตราของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟสูงสุด

ตารางที่ ๗ การคิดค่าธรรมเนียมถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน

ชนิดของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง	มีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร	หมายเหตุ
ไวไฟน้อย	คิดค่าธรรมเนียมถังละ ๒๐๐ บาท	มีปริมาตรเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ไวไฟปานกลาง	คิดค่าธรรมเนียมถังละ ๒๕๐ บาท	มีปริมาตรเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม ๒๕ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ไวไฟมาก	คิดค่าธรรมเนียมถังละ ๓๐๐ บาท	มีปริมาตรเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

(๖) การอนุญาตให้ใช้ขุดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ครอบง้อมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ดังนี้ :-

ก. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย

- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ข. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง

- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ค. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก

- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ตารางที่ ๘ การคิดค่าธรรมเนียมขวดหรือกระป๋องหรือถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ภายในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง	ขวด กระป๋อง ถัง มีปริมาณรวมกัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร	หมายเหตุ
ไวไฟน้อย	คิดค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท	มีปริมาณเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้ คิดค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท ต่อปริมาตร ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ไวไฟปานกลาง	คิดค่าธรรมเนียม ๒๕๐ บาท	มีปริมาณเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม ๒๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้ คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ไวไฟมาก	คิดค่าธรรมเนียม ๓๐๐ บาท	มีปริมาณเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียม ๓๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้ คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

(๗) การอนุญาตให้ใช้ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิงหรือถังน้ำมันเชื้อเพลิง
นอกจากที่เก็บภายในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้คิดค่าธรรมเนียมตามปริมาณรวมของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละ
ชนิด ดังนี้ :-

ก. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย

- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๔๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ข. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง

- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๖๐ บาท ต่อปริมาณ
๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

ค. น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก

- ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐๐ บาท
- ปริมาณที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐
ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร



ตารางที่ ๙ การคิดค่าธรรมเนียมขวดหรือกระป๋องหรือถังน้ำมันเชื้อเพลิง
นอกจากที่เก็บภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิง	ขวด กระป๋อง ถัง มีปริมาณรวมกัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร	หมายเหตุ
ไวไฟน้อย	คิดค่าธรรมเนียม ๔๐๐ บาท	มีปริมาณเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิด ค่าธรรมเนียม ๕ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ไวไฟปานกลาง	คิดค่าธรรมเนียม ๖๐๐ บาท	มีปริมาณเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิด ค่าธรรมเนียม ๖๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร
ไวไฟมาก	คิดค่าธรรมเนียม ๘๐๐ บาท	มีปริมาณเกินจาก ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิด ค่าธรรมเนียม ๘๐ บาท ต่อปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ลิตร เศษของ ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดเป็น ๑๐,๐๐๐ ลิตร

(๘) การอนุญาตให้ใช้ถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณความจุ้น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร
ให้คิดค่าธรรมเนียมถึงละ ๒๕๐ บาท

(๙) การต่ออายุใบอนุญาตให้คิดค่าธรรมเนียมตามอัตรา (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี

บทเฉพาะกาล (ข้อ ๓๗ - ๓๙)

❖ ผู้ใดประกอบกิจการที่เข้าลักษณะกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ก่อน หรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับให้แจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ธพ.น๑ ทำयกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ยกเว้นเอกสารหลักฐานตาม ๓ (๖) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ข้อ ๓๗)

❖ ผู้ใดประกอบกิจการโดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใบอนุญาตดังกล่าวใช้ได้จนถึงวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
(ข้อ ๓๘)

❖ ผู้ใดประกอบกิจการโดยได้รับอนุญาตและได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับ
แจ้งการไม่อนุญาต (ข้อ ๓๙)

- การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ ๓๒

- ใบอนุญาตที่ขอต่ออายุตามวรรคหนึ่งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

บทที่ ๓

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันที ตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ (มาตรา ๑๗) แต่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๘) การประกอบกิจการประเภทนี้ ได้แก่ สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ หมายถึง ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย ซึ่งมีชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง แสดงไว้ตามตารางที่ ๓ ในบทที่ ๒ และโดยที่การประกอบกิจการประเภทที่ ๑ นี้ ไม่ต้องมีการแจ้งหรือขออนุญาตประกอบกิจการ แต่กฎหมายได้บังคับให้ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๖๒) พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีหน้าที่ต้องออกไปตรวจตราสถานที่ ประกอบกิจการประเภทที่ ๑ เป็นระยะเท่าที่จำเป็นและสมควรแก่กรณี

สำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ กิจการที่เมื่อจะประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน (มาตรา ๑๗ (๒)) และผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๘) ซึ่งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่

๑. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร)
 ๒. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)
 ๓. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก๊วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)
 ๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)
- ซึ่งมีชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแสดงไว้ตามตารางที่ ๔ ในบทที่ ๒

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ เป็นกิจกรรมที่กรมธุรกิจพลังงานต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

กิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ผู้ประกอบการไม่ต้องแจ้งหรือยื่นคำขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการ จึงไม่มีขั้นตอนดำเนินการก่อนประกอบกิจการเนื่องจากกระทำได้ทันทีตามความประสงค์ สำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน จึงมีขั้นตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เอกสารประกอบการแจ้ง

การแจ้งการประกอบกิจการฯ ให้แจ้งพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามแบบ ธพ.น๑ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง

๒.๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการประกอบกิจการแล้ว ให้ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองด้วย ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น๒ ในวันที่รับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้แจ้ง



๒.๒ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการแจ้งแล้ว ถ้าปรากฏว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป

๒.๓ เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน กรณีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดกรณีอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันออกใบรับแจ้ง

๓. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

๓.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกไปตรวจสอบสถานที่ที่แจ้งไว้ หากพบว่ามีการประกอบกิจการไปก่อนที่จะแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๖๓)

๓.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ หากพบว่า การแจ้งของผู้ประกอบกิจการไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๔) และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งการให้ผู้แจ้งแก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งให้เลิกการประกอบกิจการ (มาตรา ๖๔ วรรคสอง)

๓.๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังการตรวจสอบว่าการแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และมีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อผู้ประกอบกิจการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบภายใน ๓๐ วัน

๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

ให้ดำเนินการตามขั้นตอน เช่นเดียวกับการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทำนองเดียวกับการแจ้งครั้งแรก

ตาม ๑-๓

บทที่ ๔

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ (มาตรา ๑๗ (๓)) และผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๒) ซึ่งกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่

๑. สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๓ (โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่)
๒. คลังน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร)
๓. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)
๕. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่)
๖. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)
๗. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ฉ (สถานีบริการให้แก่อากาศยาน)

ซึ่งมีชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแสดงไว้ตามตารางที่ ๕ ในบทที่ ๒ สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการประเภทที่ ๓ เฉพาะที่เป็นโครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จำนวน ๔ ประเภท เท่านั้นคือ

๑. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก
๒. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข
๓. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๒
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ ๒

ขั้นตอนในการดำเนินการ มีดังต่อไปนี้

๑. การยื่นขออนุญาต

ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ จะต้องยื่นคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามแบบ ธ.พ.น๓ โดยยื่นต่อสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต

เมื่อได้รับคำขออนุญาต ต้องตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากถูกต้อง ให้สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานกรณีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด กรณีอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน



๓. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๓.๑ เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ออกไปตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตร่วมกัน โดยตรวจสอบจุดที่ตั้งของสถานที่ขออนุญาต พิจารณากฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง เช่น ความกว้างของถนน ระยะห่างเชิงลาดสะพาน ทางโค้ง ทางแยก ฯลฯ ตามข้อกำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบว่าสถานที่ตั้งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่นด้วยหรือไม่ เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นต้น

๓.๒ ผลการตรวจสอบสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลงชื่อในบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องดังกล่าวพร้อมส่งเรื่องคืนไปยังผู้ขออนุญาต

๓.๓ หากผลการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องและไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ส่งผลการตรวจสอบสถานที่ พร้อมเรื่องราวการขออนุญาตทั้งหมด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบต่อไป

๔. พิจารณาและตรวจสอบเรื่องราวการขออนุญาตพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ตรวจสอบแบบก่อสร้าง ถังเก็บน้ำมัน เชื้อเพลิง ตู้จ่าย ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งปลูกสร้างอื่น ระยะเวลาปลอดภัย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล ตรวจรายการคำนวณให้ถูกต้องตรงกับแบบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากตรวจพบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ทำการก่อสร้างได้หรือแจ้งข้อขัดข้องให้สำนักงานองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นทราบ

๕. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ

เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีแล้ว สำนักงานองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ทำการก่อสร้างพร้อมแบบก่อสร้างที่ตรวจสอบแล้วหรือแจ้งข้อขัดข้องให้แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

๖. การแจ้งขอทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย

๖.๑ ผู้ขออนุญาตดำเนินการก่อสร้างสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามแบบแปลนแผนผังที่ได้รับแจ้งการเห็นชอบให้ทำการก่อสร้าง

๖.๒ ในระหว่างการก่อสร้าง หากมีการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์แล้วเสร็จ ผู้ขออนุญาตจะต้องแจ้งขอให้ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์ดังกล่าวต่อสำนักงานองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น และสำนักงานองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีภายใน ๓ วัน

๗. การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย

กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแล การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งต่อผู้ขออนุญาตต่อไป

๘. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

๘.๑ เมื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ประกอบกิจการตามแบบก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเสร็จ ให้แจ้งต่อสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘.๒ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องนำมายื่นแบบประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในแบบ ธพ.น๓ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

๘.๓ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบระยะปลอดภัย ทางเข้าออกของยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กำแพงกันไฟ รางระบายน้ำ ปอกักไขมันและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อม หรือกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแล้วแต่กรณี แล้วจึงทำบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน

๘.๔ ผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๔ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๘.๕ เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบภายใน ๕ วันเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน
อนึ่ง ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๙.๑ หากผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตตามแบบ ธพ.น๕

๙.๒ ขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่จนถึงการได้รับอนุญาต กระทำการในทำนองเดียวกันกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในครั้งแรกโดยอนุโลมตาม ๑-๘ แต่ถ้ำหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถึงแก่น้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ ไม่ต้องดำเนินการตาม ๖-๗

๑๐. การต่ออายุใบอนุญาต

๑๐.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบ ธพ.น๖ ภายใน ๖๐ วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคำขอที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐.๒ เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบกิจการดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการแจ้งไม่อนุญาต

๑๑. การออกใบอนุญาตต่ออายุ

๑๑.๑ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ ให้สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักฐานบันทึกผลการตรวจตราสถานที่ขออนุญาตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราไว้แล้วไม่เกินระยะเวลา ๖ เดือนมาประกอบการพิจารณา หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยและไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ให้ออกใบอนุญาตได้



๑๑.๒ หากไม่มีบันทึกผลการตรวจตราของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๖ เดือน ตาม ๑๑.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบลักษณะของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ ตู้จ่าย สายหัวจ่าย มีร่องรอยรั่วซึมหรือไม่ ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงตรงกับที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สภาพการใช้งานของเครื่องดับเพลิง ตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นตามแบบที่ได้รับอนุญาต แล้วบันทึกผลการตรวจสอบเสนอต่อสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑.๓ จากบันทึกผลการตรวจสอบ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต

๑๑.๔ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๑๑.๕ เมื่อได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ ภายใน ๑๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน

๑๒. การโอนใบอนุญาต

๑๒.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่บุคคลอื่น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับโอนยื่นคำขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๘ ที่สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒.๒ การพิจารณาโอนใบอนุญาตให้นำหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๒.๓ ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอน แล้วให้เขียนหรือประทับตรา “โอนแล้ว” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบอนุญาต

๑๒.๔ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๑๒.๕ เมื่อออกใบอนุญาตโอนแล้ว ให้สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสำเนาใบโอนไปให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ ภายใน ๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน

๑๓. การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ตามวาระ

๑๓.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ และสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแจ้งต่อไปยังกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี

๑๓.๒ กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตาม ๗

๑๔. กลไกการอุทธรณ์คำสั่ง

๑๔.๑ คำสั่งหรือหนังสือแจ้งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ให้สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบด้วยว่า มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายในวัน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งหรือหนังสือแจ้งดังกล่าว

๑๔.๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีคำสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนดมาตรา ๒๒ ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม

ภายในระยะเวลาที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้นต้องแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมทราบด้วยว่า หากไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงานภายในวันที่ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

หมายเหตุ เนื่องจากคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ต้องแจ้งให้ผู้รับคำสั่งทราบถึงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวด้วย และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองมิได้แจ้งรายละเอียด และระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ในคำสั่งและไม่มีการแจ้งการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งใหม่ในภายหลัง ระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายออกไปเป็นหนึ่งปี ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกำหนดว่า

“มาตรา ๔๐ คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุนกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งทางปกครอง”

บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้มีการถ่ายโอนกิจกรรมกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการกำกับดูแลภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน ภายใต้การประสานงานร่วมกันกับกรมธุรกิจพลังงาน ในบทนี้จึงได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอน โดยสรุปสาระสำคัญไว้ตามตารางที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑๐ บทบาทและหน้าที่ในการดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอน

ลำดับที่	กิจกรรมที่ถ่ายโอน	ผู้ดำเนินการ
๑	การตรวจตรา การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ - สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ (๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร) (๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) (๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก๊วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ) (๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓	การอนุญาตและการตรวจตรา การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ (๑) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่) (๒) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย) (๓) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่)	

ลำดับที่	กิจกรรมที่ถ่ายโอน	ผู้ดำเนินการ
	<p>(๔) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)</p> <p>๓.๑ การอนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๓.๑.๑ การเห็นชอบให้ทำการก่อสร้าง</p> <p>(๑) การรับเรื่องขออนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยื่นเรื่อง <p>(๒) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงานกรณีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดกรณีอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกร่วมกัน - เมื่อตรวจสอบสถานที่ถูกต้องแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมส่งเรื่องราวการขออนุญาตพร้อมแบบก่อสร้างและรายการคำนวณทั้งหมดไปให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบให้ความเห็นชอบ (๓) ตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้างและรายการคำนวณ <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (๔) แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้ทำการก่อสร้างให้ผู้ขออนุญาตทราบ <p>๓.๑.๒ การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย</p> <p>(๑) การรับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขออนุญาตที่ได้ติดตั้งถึง ระบบท่อและอุปกรณ์แล้วให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทราบ ภายใน ๓ วัน (๒) ตรวจสอบและทดสอบถึง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิง <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อได้ตรวจสอบและทดสอบแล้ว กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ <p>๓.๑.๓ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับแจ้งขอรับใบอนุญาตจากผู้ขออนุญาตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การขออนุญาต - ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอื่นๆ และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย - พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 	<p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี</p> <p>- กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>



ลำดับที่	กิจกรรมที่ถ่ายโอน	ผู้ดำเนินการ
	<p>- เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ ภายใน ๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>๓.๒ การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ ดำเนินการในทำนองเดียวกันกับ ๓.๑.๑ ถึง ๓.๑.๓ โดยอนุโลม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ไม่ต้องดำเนินการตามข้อ ๓.๑.๒</p> <p>๓.๓ การต่ออายุใบอนุญาต (๑) การรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต (๒) ออกใบอนุญาตต่ออายุ - ในการออกใบอนุญาตต่ออายุให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักฐานบันทึกผลการตรวจตราสถานประกอบกิจการน้ำมันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ มาเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ - พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม - เมื่อได้ออกใบอนุญาตต่ออายุแล้ว ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตต่ออายุให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทราบ แล้วแต่กรณี ภายใน ๑๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>๓.๔ การโอนใบอนุญาต (๑) การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน (๒) การออกใบอนุญาต - พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม - เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตโอนให้กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดทราบ แล้วแต่กรณี ภายใน ๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>๓.๕ การตรวจตรา - การตรวจตราร่วมกันให้ไปไปตามแผนการตรวจตราที่กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีกำหนด</p> <p>๓.๖ ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และอุปกรณ์ตามวาระ - เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ทดสอบระบบความปลอดภัย - ดำเนินการตามข้อ ๓.๑.๒</p>	<p>- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี</p> <p>- กรมธุรกิจพลังงานหรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี</p>

ตารางที่ ๑๑ การประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิงที่ถ่ายโอนมาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑	การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒	การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
<p>๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)</p>	<p>๑) สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการค้า)</p> <p>๒) สถานที่บริการนำเงินเชื่อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)</p> <p>๓) สถานีบริการนำเงินเชื่อเพลิงประเภท ง (ปั๊มหลอดแก๊วหรือหม้อหรือตู้หยอดเหรียญ)</p> <p>๔) สถานีบริการนำเงินเชื่อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)</p>	<p>๑) สถานีบริการนำเงินเชื่อเพลิงประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)</p> <p>๒) สถานีบริการนำเงินเชื่อเพลิงประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)</p> <p>๓) สถานีบริการนำเงินเชื่อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่)</p> <p>๔) สถานีบริการนำเงินเชื่อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)</p>



การติดต่อประสานงานและปรึกษาหารือ

ในระหว่างการดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนปฏิบัติงาน ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือหลังจากปฏิบัติงานไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอคำปรึกษาหารือจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดได้ ดังต่อไปนี้

ก. ส่วนกลาง

๑. กรมธุรกิจพลังงาน

๕๕๕/๒ ศูนย์เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น ๑๙-๒๐

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

www.doeb.go.th

๒. สำนักงานความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

๒.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔-๔๗๗๔

โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

๒.๒ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้ำมัน

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔-๔๗๙๙

โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

๒.๓ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกำกับมาตรฐาน

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๑

โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

๒.๔ ผู้อำนวยการส่วนสถานีบริการ

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๓

โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

๒.๕ ผู้อำนวยการส่วนคลังและขนส่งทางท่อ

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๖

โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

๒.๖ ผู้อำนวยการส่วนสถานที่เก็บ

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๔

โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐

๒.๗ ผู้อำนวยการส่วนรถขนส่ง

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๒

โทรสาร ๐๒-๗๙๔-๔๗๐๐



ข. ส่วนภูมิภาค

๑. พลังงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี
๑๔/๘๖ หมู่ที่ ๑๐ ซอยจารุศร ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙-๑๔๗๘ โทรสาร ๐๒-๕๒๙-๑๔๗๘, ๐๒-๕๒๙-๐๖๖๕ ต่อก ๑๑๕
๒. พลังงานจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๙-๘๖๘๒ โทรสาร ๐๒-๕๘๙-๘๖๘๒
๓. พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถ.สุทธิภิมรย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐๒-๓๘๒-๖๐๘๗ โทรสาร-
๔. พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กม.๔๘ ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๙๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙-๐๖๖๕ โทรสาร ๐๒-๕๒๙-๑๔๗๘
๕. พลังงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑
ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๒-๐๑๙ โทรสาร -
๖. พลังงานจังหวัดสระบุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
๑๑๓ หมู่ที่ ๙ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๒๕-๒๑๑ โทรสาร ๐๓๖-๒๒๕-๔๗๓
๗. พลังงานจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ข้างตึก อบจ.)
ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๑๔-๗๒๕ โทรสาร ๐๓๖-๔๑๔๗๒๓
๘. พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารอาชาสีหมอก ชั้น ๒
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๓๕-๖๑๖ โทรสาร ๐๓๖-๒๒๕-๔๗๓
๙. พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่ ๑ ถ.บางพานสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๐๗-๓๐๕ โทรสาร ๐๓๖-๕๐๗-๓๕๑



๑๐. พลังงานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ศาลาประชาคมจังหวัดชัยนาท (ชั้นล่าง)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๖-๑๖๕ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๖-๑๖๖
๑๑. พลังงานจังหวัดนครนายก
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังใหม่)
ถ.สุวรรณศรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๑๔-๕๒๕ โทรสาร ๐๓๗-๓๑๔-๕๑๕
๑๒. พลังงานจังหวัดชลบุรี
๑๗/๒๐ หมู่ที่ ๗ ต.หนองขำคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๐๕๗-๒๔๑-๒ โทรสาร ๐๓๘-๐๕๗-๒๔๓
๑๓. พลังงานจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๔ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๙๔-๕๓๓ โทรสาร ๐๓๘-๖๙๔-๕๓๓
๑๔. พลังงานจังหวัดจันทบุรี
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น ๒ หลังเก่า ถ.เลียบบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๐๑-๓๓๙ โทรสาร ๐๓๙-๓๐๑-๓๓๙
๑๕. พลังงานจังหวัดตราด
๓๘๓ หมู่ที่ ๒ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๒๓-๘๑๔ โทรสาร ๐๓๙-๕๒๓-๘๑๔
๑๖. พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๘๔ อบจ. อาคาร ๓ หลังเก่า ชั้น ๒ ถ.ยุทธดำเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๖-๙๔๓ โทรสาร ๐๓๘-๕๑๖-๙๔๓
๑๗. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น ๓) ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๕๔-๔๖๖ โทรสาร ๐๓๗-๔๕๔-๔๖๖
๑๘. พลังงานจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ถ.สุวรรณศรี ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๒๕-๔๙๖ โทรสาร ๐๓๗-๔๒๕-๔๙๖
๑๙. พลังงานจังหวัดราชบุรี
สำนักวิชาการพลังงานภูมิภาคที่ ๔ เลขที่ ๑๗๘ หมู่ ๑ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๙๑-๗๐๕-๖ โทรสาร ๐๓๒-๓๙๑-๗๐๕-๖
๒๐. พลังงานจังหวัดนครปฐม
๗๒/๗-๘ หมู่ที่ ๕ ถ.ยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๙๖๐-๕๕๒ โทรสาร ๐๓๔-๙๖๐-๕๕๒



๒๑. พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีหลังเก่าชั้นล่าง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๑๔-๗๗๘ โทรสาร ๐๓๔-๕๖๔-๔๘๙
๒๒. พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๔ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๔๑๓-๓๐๙ โทรสาร ๐๓๒-๔๑๓-๘๕๗
๒๓. พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น ๒ ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๑-๗๘๔ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๑-๗๘๔
๒๔. พลังงานจังหวัดเพชรบุรี
๒/๑๐๐-๑๐๒ หมู่ที่ ๑ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๐๐-๒๔๒ โทรสาร ๐๓๒-๔๐๐-๒๔๒
๒๕. พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๓ ถ.สระบัว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๓-๙๙๑-๔ ต่อ ๖๓๗๗๗ โทรสาร ๐๓๒-๖๐๓-๙๙๑ ต่อ ๖๓๗๗๗
๒๖. พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
๒๗ หมู่ที่ ๔ ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔-๑๓๐ ต่อ ๒๒ โทรสาร ๐๔๔-๒๔๔-๑๓๐ ต่อ ๒๖
๒๗. พลังงานจังหวัดชัยภูมิ
ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๑๒-๓๘๘ โทรสาร ๐๔๔-๘๑๒-๓๘๘
๒๘. พลังงานจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๒ ถ.เลียงเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗-๗๒๐ โทรสาร ๐๔๓-๗๗๗-๗๒๑
๒๙. พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ ๑๒/๒ ถ.นคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๒๐-๘๔๕ โทรสาร ๐๔๔-๖๒๐-๗๔๗
๓๐. พลังงานจังหวัดสุรินทร์
๓๕๐ หมู่ ๗ ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นกออก อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๒๐-๔๓๖ โทรสาร ๐๔๔-๕๒๐-๔๓๗
๓๑. พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
อาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๑ ถ.เทพา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๔๓-๙๕๓ โทรสาร ๐๔๕-๖๔๓-๙๕๔
๓๒. พลังงานจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
๒๖๒ หมู่ ๑๘ ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๒-๔๐๒ โทรสาร ๐๔๓-๒๖๒-๔๐๒



๓๓. พลังงานจังหวัดหนองคาย
๑๙๕/๑ บ้านนาไก่อ่ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๔-๐๖๑-๒ โทรสาร ๐๔๒-๔๑๔๐๖๓
๓๔. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๓
ถ.อุดรธานี-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๑๖-๗๑๖ โทรสาร ๐๔๒-๓๑๖-๗๑๗
๓๕. พลังงานจังหวัดเลย
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (ชั้น ๒)
ถ.มลิวรรณ อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๖๒-๐๙๐-๒ โทรสาร ๐๔๒-๘๖๒-๐๙๒
๓๖. พลังงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๖
ถ.อธิปัตย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๙-๐๑๕ โทรสาร ๐๔๒-๒๔๙-๐๑๕
๓๗. พลังงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๔
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๑๔-๖๗๐ โทรสาร ๐๔๒-๗๑๔-๗๕๖
๓๘. พลังงานจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ ๘ หมู่ ๗ ถ.ประสพสุข ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ๓๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๑-๒๓๓ โทรสาร ๐๔๒-๔๙๑-๓๒๓
๓๙. พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓๐ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๗-๒๘๑ โทรสาร ๐๔๕-๒๘๕-๕๑๖
๔๐. พลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
หอประชุมพญานครินทร์ ชั้น ๒ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๒๓-๑๗๓ โทรสาร ๐๔๕-๕๑๑-๖๑๔
๔๑. พลังงานจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๒ ห้องสันติบาล (เก่า) อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๑-๘๘๔ โทรสาร ๐๔๕-๗๑๑-๐๙๓
๔๒. พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๕ ถ.เทวภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๑๔-๙๙๕ โทรสาร ๐๔๓-๕๑๔-๙๙๕
๔๓. พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ ถ.วิวิธสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๑-๗๗๙ โทรสาร ๐๔๒-๖๑๑-๗๗๙



๔๔. พลังงานจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น ๔ หลังใหม่ ถ.อภิบาลปัญญา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๑๑-๐๘๔ โทรสาร ๐๔๒-๕๑๑-๐๘๔
๔๕. พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๕ ถ.ชั้นสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๕-๗๔๕ โทรสาร ๐๔๓-๘๑๕-๗๔๕
๔๖. พลังงานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
๙๙/๕ ม. ๘ ถ.พหลโยธิน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๖๗-๕๕๘-๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๖๗-๐๐๙
๔๗. พลังงานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเก่า ชั้น ๒
ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๗๑-๓๕๑-๒ โทรสาร ๐๕๖-๕๗๑-๓๕๑-๒
๔๘. พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถ.กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๕-๑๓๖ โทรสาร ๐๕๕-๗๐๕-๑๓๖-๗
๔๙. พลังงานจังหวัดตาก
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก หลังเก่า ชั้น ๒
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๑๖-๘๕๗-๘ โทรสาร ๐๕๕-๕๑๖-๘๕๗-๙
๕๐. พลังงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ๑ ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๒-๔๑๐ โทรสาร ๐๕๕-๖๑๒-๔๒๖
๕๑. พลังงานจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๓ ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๑๒-๖๐๐ โทรสาร ๐๕๖-๖๑๒-๖๐๐
๕๒. พลังงานจังหวัดพิษณุโลก
อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๖ ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๕๘-๔๗๕ โทรสาร ๐๕๕-๒๕๘-๔๗๕-๖
๕๓. พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดี้ยว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๒๙-๗๗๕ โทรสาร ๐๕๕-๗๒๙-๗๗๖



๕๔. พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๔๔-๑๕๗ โทรสาร ๐๕๕-๔๔๔-๑๕๗
๕๕. พลังงานจังหวัดแพร่
ศาลากลางจังหวัดแพร่ หลังใหม่ ชั้น ๑ ถ. ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๒๐-๒๕๑ โทรสาร ๐๕๔-๖๒๐-๒๕๑
๕๖. พลังงานจังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านฝายแก (เดิม) ถ.น่าน-พะเยา ต.ถ้ำตอง อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๘๕-๕๙๘ โทรสาร ๐๕๔-๗๘๕-๕๙๘
๕๗. พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒-๐๓๔ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒-๐๓๓
๕๘. พลังงานจังหวัดเชียงราย
อาคารศูนย์วิศวกรรมความปลอดภัยที่ ๑๐ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๕๑-๑๐๙-๑๐ โทรสาร ๐๕๓-๗๕๑-๑๐๙
๕๙. พลังงานจังหวัดลำพูน
๒๗๕ หมู่ ๒ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๕๓-๓๕๘ โทรสาร ๐๕๓-๕๕๓-๓๕๘
๖๐. พลังงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น ๒ ถ.วชิรวิฑูรดาเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๕-๑๕๙ , ๐๕๔-๒๖๕-๕๐๗๕ โทรสาร ๐๕๔-๒๖๕-๐๗๕ ต่ปี ๑๑
๖๑. พลังงานจังหวัดพะเยา
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น ๒ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๑๐-๕๓๕ โทรสาร ๐๕๔-๔๑๐-๕๓๘
๖๒. พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส
ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๑-๒๗๖ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๑-๒๗๖
๖๓. พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๓ ถ.ดอนนกก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๔-๙๘๒ โทรสาร ๐๗๗-๒๗๔-๙๘๑
๖๔. พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑/๓๒ , ๑/๓๔ หมู่บ้านเมืองทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๓๒-๓๒๗ โทรสาร ๐๗๕-๔๓๒-๓๒๘
๖๕. พลังงานจังหวัดระนอง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
๕๕๕ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๒๑-๙๘๗ โทรสาร ๐๗๗-๘๒๑-๙๘๖



๖๖. พลังงานจังหวัดภูเก็ต
ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต (หลังเก่า) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๐-๑๗๙ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๐-๑๗๘
๖๗. พลังงานจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร (หลังใหม่) ชั้น ๔ ถ.อภากร อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๑๒-๒๖๘ โทรสาร ๐๗๗-๕๑๒-๒๖๗
๖๘. พลังงานจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๒๓-๗๒๗ โทรสาร ๐๗๖-๖๒๓-๗๒๘
๖๙. พลังงานจังหวัดพังงา
๗๐/๑๗-๑๘ ถ.เทศบาลบำรุง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๖๐-๕๙๔ โทรสาร ๐๗๖-๔๖๐-๕๙๓
๗๐. พลังงานจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น ๒ ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๐๗-๐๖๒ โทรสาร ๐๗๔-๓๐๗-๐๖๒-๕
๗๑. พลังงานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๒-๐๑๒ โทรสาร ๐๗๔-๖๑๒-๐๑๒
๗๒. พลังงานจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ชั้น ๒ ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๔๘-๙๘๘ โทรสาร ๐๗๓-๓๔๘-๙๘๘
๗๓. พลังงานจังหวัดสตูล
ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ชั้น ๒ ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๒๔-๑๔๒ โทรสาร ๐๗๔-๗๒๔-๑๔๒
๗๔. พลังงานจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัด อาคาร ๒ ชั้น ๒ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๐๓-๕๔๑ โทรสาร ๐๗๓-๒๐๓-๕๔๑
๗๕. พลังงานจังหวัดตรัง
๑๐๓ หมู่ที่ ๖ ถ.ตรัง-ปะเหลียม ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๐๑-๑๓๑ โทรสาร ๐๗๕-๕๐๑-๑๓๑
๗๖. พลังงานจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๖๔๒-๖๒๓ โทรสาร ๐๗๓-๖๔๒-๖๒๓

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้กรมธุรกิจพลังงาน มีภารกิจเกี่ยวข้องการกำกับควบคุมกิจการพลังงานในด้านคุณภาพความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง โดยการกำกับดูแลตามกฎหมายและพัฒนามาตรฐานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน โดยให้กรมการธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ควบคุมมาตรฐานคุณภาพด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. กำกับดูแลการดำเนินการค้าและควบคุมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
๔. อนุญาตหรือรับรองความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
๕. ปฏิบัติอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมฯ หรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ในการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควบคุมมาตรฐานการอนุญาตหรือรับรองความปลอดภัยด้านน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดกิจกรรมด้านการกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยแบ่งเป็น ๔ ลักษณะกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การตรวจขอ คือการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ

กิจกรรมที่ ๒ การตรวจต่อ คือการตรวจพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตของสถานที่ประกอบกิจการที่อนุญาตไว้แต่เดิม

กิจกรรมที่ ๓ การตรวจตรา มีความหมายอย่างกว้างว่า "พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน" ซึ่งการตรวจตราเป็นกิจกรรมหลักที่กรมธุรกิจพลังงาน ให้ความสำคัญเพื่อเป็นการจัดระเบียบสถานที่ประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในทุกพื้นที่รับผิดชอบให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยการกำกับดูแลให้สถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และถือว่าการตรวจตราเป็นภารกิจตามนโยบายที่สำคัญของกรมธุรกิจพลังงาน โดย "พนักงานเจ้าหน้าที่" ตามกฎหมายจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจตราสถานที่ให้เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบติดตามประเมินผลงานได้ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายบังเกิดผลในการปฏิบัติ

กิจกรรมที่ ๔ การตรวจครบวาระ เป็นการตรวจสอบและทดสอบทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเมื่อครบวาระ ๑๐ ปี ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

ในบทนี้จะกล่าวถึงการตรวจตราซึ่งเป็นกิจกรรมหลักและเป็นนโยบายที่สำคัญของกรมธุรกิจพลังงาน ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันในการดำเนินการตรวจตราดังต่อไปนี้

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

๑.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจตรา

๑.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๕๙

๑.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับตามความในมาตรา ๗๙ ในกรณีที่คณะกรรมการมอบอำนาจให้ ซึ่งความผิดต้องมีบทลงโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ (กรณีที่ผู้กระทำความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ)

๒. ขั้นตอนและวิธีการตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๑ ในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบควรมีแผนปฏิบัติการในการตรวจตราปีละ ๒ ครั้ง

๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แต่ละหน่วยควรประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ คน

๒.๓ ในการเข้าตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการควบคุมแต่ละครั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทุกครั้งต่อเจ้าของหรือผู้ประกอบการด้วย

๒.๔ บันทึกรายการตรวจตราที่ตามแบบตัวอย่าง ต.๑

๒.๕ การตรวจตราเมื่อพบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมรายใดกระทำความผิดซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำโดยขาดเจตนา หรือด้วยความไม่รู้และเป็นความผิดเล็กน้อยที่มีใช้สาระสำคัญ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกแสดงข้อบกพร่องพร้อมให้คำแนะนำ ตักเตือน ให้กระทำการแก้ไขปรับปรุงในระยะเวลาที่เห็นสมควร

๒.๖ การตรวจตราและการติดตามผล เมื่อได้ตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการต่อไป และหากพบว่ามีการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือที่ได้กำหนดให้ทำการแก้ไขปรับปรุงแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติและวิธีการที่ได้แสดงไว้ในบทที่ ๗

๓. สิ่งสำคัญในการตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๑ ดำเนินการตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการทุกประเภทให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

๓.๒ ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์

๓.๓ ตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย

๓.๔ ตรวจสอบด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน



๔. การดำเนินการตามแผนงาน

๔.๑ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหน่วยตรวจตราในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๔.๒ การตรวจตราจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบและในรอบปีสามารถตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยไม่รวมถึงการตรวจติดตามผล

๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

๕.๑ กรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานพลังงานจังหวัด

๕.๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๕.๓ สถานีตำรวจในท้องที่รับผิดชอบนั้นๆ หากมีการดำเนินคดี

๖. การดำเนินการตามกฎหมาย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่

“พนักงานเจ้าหน้าที่” ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ หากตรวจพบว่าสถานที่ประกอบกิจการควบคุมแจ้งหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดผิดกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถจะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมายได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติกำหนดโทษอันเป็นความผิดทางอาญา ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือร้องทุกข์กล่าวโทษแก่ผู้กระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดได้ ๒ แนวทาง

๖.๑ แนวทางที่ ๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมแล้วพบว่าการกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้จัดทำบันทึกการตรวจสอบรายละเอียดลักษณะของความผิดและบทกำหนดโทษ แล้วแจ้งพนักงานสอบสวน ตามแบบตัวอย่างบันทึกแจ้งความและดำเนินคดี (แบบ ต.๒) ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามแจ้งความและดำเนินคดี พร้อมทั้งร่วมทำการจับกุมโดยลงนามในบันทึกจับกุมตามแบบตัวอย่างบันทึกจับกุม (แบบ ต.๓) ในฐานะผู้ชี้ให้จับกุมและดำเนินการจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

๖.๒ แนวทางที่ ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบมาก่อนแล้วว่ามีกระทำความผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายในสถานที่ประกอบกิจการควบคุม ให้ประสานงานแจ้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจท้องที่นั้นๆ มาร่วมกระทำการตรวจสอบและจับกุมดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามแบบตัวอย่างบันทึกข้อมูล (แบบ ต.๓) โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดลักษณะการกระทำความผิด และบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีโดยเข้าร่วมด้วยในฐานะผู้ชี้ให้จับกุม และดำเนินการจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

อนึ่ง ในการดำเนินคดี ของกลางที่จะนำไปประกอบการพิจารณาคดีหรือเป็นหลักฐานดำเนินการใช้ชั้นศาลให้ดำเนินการดังนี้

- กรณีของกลางหรือหลักฐานประกอบการทำความผิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้ทำบัญชียึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

- กรณีของกลางหรือหลักฐานประกอบการทำความผิดถ้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้ทำบัญชีอายัดของกลางทั้งหมดไว้ในที่เกิดเหตุ โดยมอบหมายผู้ประกอบกิจการและหรือตัวแทนเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาของกลางไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด

๗. การติดตามผลการตรวจตรา

- ๗.๑ ติดตามผลจากการตรวจตราและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานที่ประกอบกิจการว่า ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำตักเตือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการให้แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
- ๗.๒ ตรวจสุ่มตัวอย่างสถานที่ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
- ๗.๓ ติดตามผลจากการดำเนินคดีจนสิ้นสุด

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับการตรวจตรา

- ๘.๑ สถานที่ประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการจัดระเบียบสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงอีกทางหนึ่ง
- ๘.๒ สถานที่ประกอบกิจการมีมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่าเทียมกันทุกแห่ง
- ๘.๓ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนโดยส่วนรวม ในความปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

๙. จรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจตรา

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ แยกเป็นกรณีแต่ละอย่างได้ดังนี้

- ๙.๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง
 - เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
 - ใฝ่หาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
 - พึ่งมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- ๙.๒ จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
 - พึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ
 - พึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ซื่อสัตย์เพียงถูกต้องสมเหตุผลโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ
 - พึ่งปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็ม
 - พึ่งดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ่มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
- ๙.๓ จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
 - พึ่งให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนโยน เมื่อเห็นเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นต่อไป
 - พึ่งประพฤติให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป



- พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กับ โดยเสนาหาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยเร็วเพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

๑๐. การให้บริการประชาชน

ปัจจุบันประชาชนมีความต้องการและคาดหวังบริการจากราชการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพของบริการ ซึ่งรวมถึงการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมด้วย ข้าราชการจึงพึงปฏิบัติตน ในการให้บริการที่ดี

๑๐.๑ ข้าราชการต้องให้บริการต่อประชาชนเหมือนกับพ่อค้าให้บริการแก่ลูกค้า คือ ต้องบริการด้วยความยินดี พยายามสร้างความพอใจให้กับประชาชนด้วยท่าทีที่เป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความสบายใจและความอบอุ่นใจต่อผู้มารับบริการ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอย่างดีด้วยความเต็มใจ และยินดี โดยให้เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แสดงกิริยาเบียดเบียน และไม่แสดงออกซึ่งความเฉื่อยชา

๑๐.๒ เพื่อให้ประชาชนประทับใจในบริการ ข้าราชการจะต้องลดขั้นตอนในการทำงานให้น้อยลงให้เสียเวลาน้อยที่สุดในกรณีที่ขาดแคลนบุคลากร ในอนาคตต้องมีการแก้ไขโดยมอบหมายให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ และมีการกำหนดเวลาการทำงานที่แน่นอนสมเหตุสมผล

๑๐.๓ ประการสำคัญที่สุด ก็คือจะต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน มิให้เป็นภาระสิ้นเปลือง โดยไม่เกิดมูลค่าอะไร

บทที่ ๗

บทกำหนดโทษ

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมและทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติความผิดและโทษทางอาญาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย โดยเพิ่มโทษการจำคุกและค่าปรับต่างๆ รวมทั้งให้มีการเปรียบเทียบปรับได้นอกจากนั้นยังกำหนดให้นิติบุคคลซึ่งกระทำความผิด บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่รู้เห็นและยินยอมในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยอีกทั้งให้อำนาจศาลในการสั่งให้เลิกกิจการและให้มีการรอกการลงโทษความผิด โดยกำหนดเงื่อนไขให้ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำอีก หรือเพื่อทำประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดแก่ส่วนรวมก็ได้ เช่น ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะแทนการลงโทษจำคุกหรือปรับ (มาตรา ๖๑-๘๒)

ในบทนี้จะกล่าวถึงบทกำหนดโทษในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมทั้ง ๓ ประเภท เฉพาะในส่วนที่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น ๔ กรณี ดังนี้

๑. การดำเนินการของผู้ประกอบกิจการกับบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

(๑) การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ สามารถประกอบกิจการได้ทันที (ม.๑๗ (๑)) ได้แก่

- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)

❖ ผู้ตรวจตราและตรวจสอบ คือ “พนักงานเจ้าหน้าที่”

❖ ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดในกฎกระทรวง

(ม.๑๘)

❖ หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.๖๒)

(๒) การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เมื่อจะประกอบกิจการต้องแจ้งให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ทราบเสียก่อน (ม.๑๗(๒)) ได้แก่

- สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ (โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อเกษตร)

- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)

- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ง (ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)

- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)

❖ “พนักงานเจ้าหน้าที่” เป็นผู้รับแจ้งและเป็นผู้ตรวจตราและตรวจสอบ

❖ ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดในกฎกระทรวง

(ม.๑๙ วรรคแรก)

❖ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการประเภทที่ ๒ จะต้องแจ้งต่อ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามแบบฟอร์มใบแจ้ง วิธีการแจ้ง แบบรายละเอียดที่ต้องแจ้งตามแบบ ธพ.น๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับแจ้งแล้วจะต้องออกไปรับแจ้งตามแบบ ธพ.น๒ เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้งทันที (ม.๑๙ วรรคสองและวรรคสาม)



❖ ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดย ไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่กฎกระทรวงกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.๖๓)

❖ ผู้ใดแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ม.๖๔ วรรคแรก)

❖ หากตรวจพบว่า การแจ้งของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขหนังสือแจ้งให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำสั่ง (ม.๖๕ วรรคสี่)

❖ หากฝ่าฝืนไม่มาแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งให้เลิกการประกอบกิจการ (ม.๖๕ วรรคสอง)

(๓) การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตเสียก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ (ม.๖๗ (๓)) ได้แก่

- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการถังลอยริมถนนใหญ่)
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)

❖ “ผู้อนุญาต” คือ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายโดยมี “พนักงานเจ้าหน้าที่” เป็นผู้ตรวจตราและตรวจสอบ

❖ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.๖๘)

❖ หากฝ่าฝืนกระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.๖๙)

❖ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาตในการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (ม.๖๑)

❖ ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดในกฎกระทรวง (ม.๖๒ วรรคแรก)

❖ ในการอนุญาต “ผู้อนุญาต” จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ตามควรแก่กรณีก็ได้ จะกำหนดปริมาณสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้รับใบอนุญาตอาจมีไว้ครอบครอง หรือใบอนุญาตที่ออกไปแล้วหากมีเหตุสำคัญเพื่อคุ้มครอง ความปลอดภัย หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขในการอนุญาตตามความจำเป็นก็ได้ (ม.๖๒ วรรคสาม)

❖ ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ หากฝ่าฝืนโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.๖๖)

❖ หากผู้อนุญาตมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับแจ้งคำสั่ง และรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ โดยให้คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด (ม.๖๔)

๒. การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่กับบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่กับบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามตารางที่ ๑๒ (หน้า ๔๔ - ๔๕)

ตารางที่ ๑๒ การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่	๕๒๕๗	๕๒๕๗	๕๒๕๗	๕๒๕๗	๕๒๕๗	๕๒๕๗	๕๒๕๗	บทกำหนดโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ			
								จำคุกไม่เกิน (เดือน,ปี)	ปรับไม่เกิน (บาท)	ทั้งจำทั้งปรับ	
กรณีสงสัยว่ามีกรประกอบกิจการผิดกฎหมาย ๑.๑ เข้าไปตรวจค้นสถานประกอบการที่สงสัย ๑.๒ นำตัวอย่างน้ำมันที่สงสัยไปตรวจสอบ ๑.๓ กัก ยึด อยายัดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือถังภาชนะบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ตรวจสอบ ๑.๔ มีหนังสือเรียกบุคคลหรือเอกสารหรือวัตถุใดๆมาประกอบการพิจารณาข้อสงสัย	ม.๕๓(๑)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ม.๕๓(๑)	หนึ่งเดือน	สองพัน	✓			
	ม.๕๓(๒)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ม.๕๓(๒)	หนึ่งเดือน	สองพัน	✓			
	ม.๕๓(๓)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ม.๕๓(๓)	หนึ่งเดือน	สองพัน	✓			
	ม.๕๓(๔)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ม.๕๓(๔)	หนึ่งเดือน	สองพัน	✓			
กรณีพบความผิด (ดำเนินการและออกคำสั่ง) ๒.๑ แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ๒.๒ สั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน ๒.๓ สั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด		<input type="checkbox"/>			ม.๖๒	สามเดือน	สามหมื่น	✓			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ม.๖๓	หกเดือน	ห้าหมื่น	✓			
					ม.๖๕	สองปี	สองแสน	✓			
					ม.๖๖	หนึ่งปี	หนึ่งแสน	✓			
					ม.๖๘	-	ห้าพัน	-			
	ม.๕๔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ม.๕๑	หกเดือน ←ให้ศาลสั่ง	ห้าหมื่น เลิกกิจการ→	✓			
	ม.๕๔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ม.๕๑	หกเดือน ←ให้ศาลสั่ง	ห้าหมื่น เลิกกิจการ→	✓			

ตารางที่ ๑๒ การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่กับบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

๕๕๒๒	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕
การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่										
	กรณีข้อแห่งไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด									
๓	๓.๑ สั่งห้ามประกอบกิจการ									
	๓.๑ สั่งห้ามประกอบกิจการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	๓.๒ แจ้งให้ผู้อนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต									
	๓.๒ แจ้งให้ผู้อนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต			<input type="checkbox"/>						
๔	หากมีน้ำหนักข้อเท็จจริงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรืออาจอันตราย									
	๔.๑ สั่งให้ผู้ประกอบกิจการชดเชยภายในระยะเวลาที่กำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	๔.๑ หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องชดเชยเอง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	๔.๑ หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องชดเชยเอง									
๕	กรณีพบการฝ่าฝืนประกอบกิจการในเขตห้าม ม.๓๐									
	๕.๑ แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	๕.๑ แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี									
	๕.๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงธงรับการกระทำภายในระยะเวลา เวลาที่เห็นสมควร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	๕.๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงธงรับการกระทำภายในระยะเวลา เวลาที่เห็นสมควร									





๓. การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่กับการเปรียบเทียบปรับ

๓.๑ ความผิดต้องมิใช่โทษปรับสถานเดียวหรือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ (ม.๗๙ วรรคแรก)

๓.๒ “คณะกรรมการ” อาจมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ใช้อำนาจดังกล่าว (ม.๗๙ วรรคแรก)

๓.๓ ผู้กระทำความผิดต้องยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ

๓.๔ พนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ผู้กระทำผิดได้ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ (ม.๗๙ วรรคสอง)

๓.๕ “พนักงานเจ้าหน้าที่” จะพิจารณาเปรียบเทียบปรับและเมื่อมีการเสียค่าปรับภายใน ๓๐ วันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ม.๗๙ วรรคสาม)

๓.๖ ถ้าหากผู้กระทำผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบปรับหรือยินยอมแล้วไม่ชำระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน ให้ดำเนินคดีต่อไป (ม.๗๙ วรรคท้าย)

๓.๗ “พนักงานเจ้าหน้าที่” อาจกำหนดเงื่อนไขให้ดำเนินการ หรืองดเว้นการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้มีการเยียวยาความเสียหาย หรือเพื่อป้องกันมิให้กระทำผิดซ้ำอีก หรือเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนราชการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแทนการเปรียบเทียบปรับก็ได้ (ม.๘๒)

๔. การดำเนินการของผู้ประกอบกิจการที่ไม่พอใจคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตาม ม.๕๔

๔.๑ ผู้ประกอบกิจการได้คำสั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือให้แก้ไขหรือให้ปรับปรุง หรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด (ม.๕๔)

๔.๒ ให้ผู้ประกอบกิจการที่ไม่พอใจคำสั่งอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.๕๗ วรรคแรก)

๔.๓ รัฐมนตรีจะต้องวินิจฉัยโดยความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ (ม.๕๗ วรรคสอง)

๔.๔ คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด (ม.๕๗ วรรคท้าย)

ภาคผนวก ก



ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๓

ด้วยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๒ ไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาตในภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องใดบ้าง และการกำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจของประกาศกรมธุรกิจพลังงานดังกล่าว ก็ไม่มีความเชื่อมโยงกับการมอบหมายการเป็นผู้อนุญาตตามภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จึงอาจทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจว่าเป็นผู้อนุญาตในกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาตทั้งหมดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้

ดังนั้น เพื่อให้การโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงานด้านควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคเก้า แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒

(๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒



ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“น้ำมันเชื้อเพลิง” ให้หมายถึง น้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ แต่ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อ ๓ กรมธุรกิจพลังงาน กำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจและวิธีปฏิบัติงาน ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) ภารกิจควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ การตรวจตราสถานประกอบกิจการ

(๒) ภารกิจควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่ การรับแจ้งการประกอบกิจการ และการตรวจตราสถานประกอบกิจการ

(๓) ภารกิจควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ การอนุญาตประกอบกิจการและการตรวจตราสถานประกอบกิจการ เฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ยกเว้นประเภท ๑

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนดท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน มอบหมายการเป็นผู้อนุญาตการประกอบกิจการควบคุมตามขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจที่กำหนดในข้อ ๓ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการเขตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ

(๒) นายกเมืองพัทยา ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

(๓) นายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่เทศบาลที่รับผิดชอบ

(๔) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบ

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

นายพีระพล साครินทร์
(นายพีระพล साครินทร์)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๓

เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงาน เป็นไปด้วยความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมธุรกิจพลังงาน

๑.๑ **การเตรียมรับภารกิจ** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี และดำเนินการดังนี้

(๑) **หน่วยงานรองรับ** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งสถานที่ตั้งหน่วยงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อประสานการติดต่อ

(๒) **บุคลากร** จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง และต้องแจ้งรายชื่อให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อประสานการติดต่อ

(๓) **ข้อมูลสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสานกับกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ในการจัดรวบรวมข้อมูลของสถานที่ประกอบกิจการที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจตราต่อไป

(๔) **สถานที่ติดต่อ** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ประชาชนทราบ

(๕) **การรับมอบงาน** กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่อได้รับการแจ้งตาม (๑) ถึง (๓) แล้ว จะดำเนินการรวบรวมรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่นัดหมาย

๑.๒ การตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน

(๑) **จัดทำแผนการตรวจ** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการตรวจตราสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเสนอให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาประสานงานการตรวจตราร่วมกัน

(๒) **การดำเนินการตรวจตรา** ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจตราให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

(๓) **การรายงาน** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรวบรวมผลการตรวจตราทุกเดือน รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ

/๑.๓ **การออกใบรับแจ้ง...**



- ๒ -

๑.๓ การออกใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการประกอบกิจการให้ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายผังเมืองให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายในวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งตามแบบ ธพ.น๒ ภายในวันที่รับแจ้ง หากเห็นว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว

(๓) เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้รายงานให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง

๑.๔ การอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

(๑) การเห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้าง

(๑.๑) การรับเรื่องขออนุญาต

เมื่อได้รับคำขออนุญาตแล้วองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๓ ให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาตภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้แจ้งกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน

(๑.๒) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งนัดหมายกับกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน หากผลการตรวจสอบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องพร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาต

หากผลการตรวจสอบถูกต้องและไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลการตรวจสอบพร้อมเรื่องราวการขออนุญาตแบบแผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการคำนวณทั้งหมดไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย

(๑.๓) ตรวจสอบแบบแผนผัง แบบก่อสร้างและรายการคำนวณ

เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

(๑.๔) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ

เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

(๒) การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย

(๒.๑) การรับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย

เมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการขอทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขออนุญาตที่ได้ติดตั้ง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมันแล้ว ให้แจ้งให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบภายใน ๓ วัน ทำการ

(๒.๒) **การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย**

กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ำมัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต

(๓) **การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ**

(๓.๑) เมื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ประกอบกิจการตามแบบก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเสร็จให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓.๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระยะปลอดภัย ทางเข้าออกของยานพาหนะ อาคารบริการ แนวเขตสถานที่ประกอบกิจการ กำแพงกันไฟ รางระบายน้ำ บ่อกักไขมัน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อม หรือกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแล้วแต่กรณี แล้วจึงทำบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน

(๓.๓) ผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๔ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(๓.๔) ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งก่อสร้างแล้วเสร็จจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

(๓.๕) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน

(๔) **การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓**

ขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่จนถึงการได้รับอนุญาตกระทำการในตนเองเดียวกันกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในครั้งแรกโดยอนุโลมตาม (๑) ถึง (๓) และหากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถึงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ไม่ต้องดำเนินการตาม (๒)

(๕) **การต่ออายุใบอนุญาต**

(๕.๑) **การรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต**

(๕.๑.๑) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ธพ. น๖ ภายใน ๖๐ วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยยื่นคำขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕.๑.๒) เมื่อได้รับคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้คืนเรื่องแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๗ วัน

(๕.๒) **การออกใบอนุญาตต่ออายุ**

(๕.๒.๑) ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักฐานบันทึกผลการตรวจตราสถานที่ขออนุญาตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราไว้แล้ว ไม่เกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน มาประกอบการพิจารณา หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยและไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ให้ออกใบอนุญาตได้

- ๔ -

(๕.๒.๒) จากบันทึกผลการตรวจสอบหากเห็นว่าไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาต และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(๕.๒.๓) ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่ออายุต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ทำการ

(๕.๒.๔) เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๑๕ วัน เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน

(๖) การโอนใบอนุญาต

(๖.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ให้แก่บุคคลอื่น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ขอรับโอนยื่นคำขอโอนใบอนุญาตตามแบบ ธพ.น๘ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๖.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบคำขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น๘ หากไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเรื่องแก่ผู้ขอโอนใบอนุญาต ภายใน ๗ วัน หากถูกต้องให้พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(๖.๓) ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องขอโอนใบอนุญาตจนเสร็จขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ทำการ

(๖.๔) เมื่อออกใบอนุญาตโอนแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งสำเนาใบอนุญาตไปให้กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๕ วัน ทำการ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐาน

(๗) การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ตามวาระ

(๗.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งต่อไปยังกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี

(๗.๒) กรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด แล้วแต่กรณี จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตาม (๒)

๑.๕ การประเมินและติดตามผลการดำเนินการ

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนนี้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป

๒. การประสานงาน

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อสงสัยในการปฏิบัติภารกิจงานด้านควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้หาหรือกรมธุรกิจพลังงาน หรือสำนักงานพลังงานจังหวัด ที่กำกับดูแลพื้นที่ในเขตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่แล้วแต่กรณี



คำสั่งกระทรวงพลังงาน
ที่ ๙/๒๕๕๒

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๔/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(๒) คำสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๓/๒๕๔๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๒ ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือผู้ที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ในเขตพื้นที่ที่วราษอาณาจักร

- (๑) รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
- (๒) ผู้อำนวยการสำนัก
- (๓) ผู้อำนวยการสถาบัน
- (๔) ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ในเขตพื้นที่ที่วราษอาณาจักร

ข้อ ๕ ให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

- (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
- (๒) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานภาค
- (๓) พลังงานจังหวัด



ข้อ ๖ ให้ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

ข้อ ๗ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- (๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร
- (๒) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย สังกัดกรุงเทพมหานคร
- (๓) ผู้อำนวยการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
- (๔) นายกเมืองพัทยา
- (๕) นายกเทศมนตรี
- (๖) นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
(นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน



คำสั่งกระทรวงพลังงาน

ที่ ๑๗ / ๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ตามคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ เห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติ ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
- (๒) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑-๙
- (๓) ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๔) รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
- (๕) รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑-๙
- (๖) รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๗) ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑-๙
- (๘) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑-๙
- (๙) ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๑๐) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
- (๑๑) รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑-๙
- (๑๒) รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๑-๙
- (๑๓) รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๑๔) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

// (๑๕) ผู้กำกับการ...



-๒-

- (๑๕) ผู้กำกับการสืบสวน ๑-๔ ตำรวจนครบาล ๑-๙
- (๑๖) ผู้กำกับการสืบสวน ๑-๓ ตำรวจภูธรภาค ๑-๙
- (๑๗) ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด
- (๑๘) ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล
- (๑๙) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
- (๒๐) สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธร
- (๒๑) สารวัตรสถานีตำรวจภูธร
- (๒๒) ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้า หรือรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการตามหน้าที่งานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
(นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน



ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

พ.ศ.๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖

(๒) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อ ๓ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่กรณี

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมายเป็นผู้ออกบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๖ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้รูปถ่าย ที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอ มีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร คูณ ๓ เซนติเมตร หน้าตรงไม่สวมหมวก

ข้อ ๗ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอายุตามที่กำหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันออกบัตร

ข้อ ๘ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ หรือบัตรนายตรวจตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับแต่ประกาศนี้มีผลบังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

(นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน

แบบ ๑ กระดาษ

(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

หมายเหตุ (๑) สังกัด เช่น กรมธุรกิจพลังงาน , จังหวัด.....

(๒) ในท้องที่ เช่น ที่ราชอาณาจักร , กรุงเทพมหานคร , จังหวัด.....

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน

แบบ ๒ อิเล็กทรอนิกส์

(ด้านหน้า)

๔.๔ ซม.

(๑)

๔.๔ ซม.

(ด้านหลัง)

๔.๔ ซม.

(๒)

(๓)

๔.๔ ซม.

ตราครุฑ

- หมายเหตุ**
- (๑) แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่ต้นสังกัดประสงค์จะใช้งาน
 - (๒) สังกัด เช่น กรมธุรกิจพลังงาน , จังหวัด.....
 - (๓) ในท้องที่ เช่น ทิวราชอาณาจักร , กรุงเทพมหานคร , จังหวัด.....

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน

แบบ ๓ กระดาษ

(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

- หมายเหตุ**
- (๑) สังกัด เช่น กรมธุรกิจพลังงาน , จังหวัด.....
 - (๒) ในท้องที่ เช่น ทิวราชอาณาจักร , กรุงเทพมหานคร , จังหวัด.....
 - (๓) เฉพาะ หมายถึง น้ำมัน , ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ อย่างใดอย่างหนึ่ง

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน

แบบ ๔ อิเล็กทรอนิกส์

(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

- หมายเหตุ (๑) แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่ต้นสังกัดประสงค์จะใช้งาน
 (๒) สังกัด เช่น กรมธุรกิจพลังงาน , จังหวัด.....
 (๓) ในท้องที่ เช่น ทวีธาภิเษกนคร , กรุงเทพมหานคร , จังหวัด.....
 (๔) เฉพาะ หมายถึง น้ำมัน , ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ ใดอย่างใดอย่างหนึ่ง



คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน

ที่ ๒๐๘/๒๕๕๒

เรื่อง การมอบอำนาจในการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่อให้การตรวจตราการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและภารกิจอื่นตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน จึงมีคำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๒๕๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร
 ๓. ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
 - ๓.๑ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย สังกัดกรุงเทพมหานคร
 - ๓.๒ ผู้อำนวยการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
 - ๓.๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้
 - ๔.๑ นายกเมืองพัทยา
 - ๔.๒ นายกเทศมนตรี
 - ๔.๓ นายองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๔.๔ พลังงานจังหวัด
 - ๔.๕ ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
๕. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด เฉพาะในส่วนที่ได้รับมอบหมาย



- ๕.๑ นายกเมืองพัทยา
- ๕.๒ นายกเทศมนตรี
- ๕.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

นายพีระพล สาครินทร์
(นายพีระพล สาครินทร์)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน



คำสั่งคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ ๑ /๒๕๕๔

เรื่อง มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

ด้วยกระทรวงพลังงานได้ยุบเลิกสำนักงานพลังงานภูมิภาค พร้อมกับให้มีการแบ่งส่วนราชการในภูมิภาคใหม่ โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานพลังงานจังหวัด จึงเป็นเหตุให้การมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ไม่สามารถปฏิบัติได้ ประกอบกับเห็นควรปรับปรุงการเปรียบเทียบปรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ๒/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗

ข้อ ๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เฉพาะสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สาม คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ฉ และความผิดนั้นมิระวางโทษปรับสถานเดียว หรือมีระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ คือ

(๑) อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน สำหรับกรณีความผิดที่เกิดในท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

(๒) พลังงานจังหวัด สำหรับกรณีความผิดที่เกิดในเขตพื้นที่จังหวัดที่กำกับดูแลและรับผิดชอบ

ข้อ ๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศกำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจและวิธีปฏิบัติงานในกิจการควบคุมดังกล่าวนั้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ กิจการควบคุมประเภทที่ ๒ และกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ข สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ค ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท จ ลักษณะที่สอง และความผิดนั้นมิระวางโทษปรับสถานเดียว หรือมีระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ คือ

(๑) ผู้อำนวยการเขต สำหรับกรณีความผิดที่เกิดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ

(๒) นายกเมืองพัทยา สำหรับกรณีความผิดที่เกิดในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

//(๓) ...

(๓) นายกเทศมนตรี สำหรับกรณีความผิดที่เกิดในเขตพื้นที่เทศบาลที่รับผิดชอบ

(๔) นายกองค้การบริหารส่วนตำบล สำหรับกรณีความผิดที่เกิดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบ

ในเขตพื้นที่ใดตามวรรคหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ หรือได้รับการถ่ายโอนภารกิจแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการภารกิจที่ถ่ายโอนได้ และองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ส่วนราชการดำเนินการแทน ให้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ คือ

(๑) อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน สำหรับกรณีความผิดที่เกิดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(๒) พลังงานจังหวัด สำหรับกรณีความผิดที่เกิดในเขตพื้นที่จังหวัดที่กำกับดูแลและรับผิดชอบ

ข้อ ๔ เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

นายณอคุณ สิทธิพงศ์

(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)

ปลัดกระทรวงพลังงาน

ประธานคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง



(แบบตัวอย่าง)

(แบบ ต.๑)

บันทึกการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

เขียนที่.....วัน เดือน ปี ที่ตรวจตรา

โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

สังกัด.....

๑. ตรวจสอบสถานที่

๑.๑ ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....

๑.๒ ชื่อสถานที่ประกอบการค้า.....ตั้งอยู่เลขที่.....

หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

สถานที่ที่ติดต่อกับได้.....

๑.๓ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.
การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเครื่องหมายการค้า บริษัท ไม่เป็น

๑.๔ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

๑.๕ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจ.....

**๒. ตรวจสอบประเภทและลักษณะการประกอบกิจการควบคุม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้ง ๓ ประเภท (เฉพาะกิจการที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)**

๒.๑ การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ประกอบกิจการ ได้ทันที

 สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๑ (ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)

๒.๒ การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนประกอบการ

สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่ ๒ ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนประกอบการ

 สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง (บ่มหอดักแ้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑ (สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)



- ๒.๓ การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ต้องได้รับอนุญาตก่อนประกอบกิจการ
- สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)
 - สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค (สถานีบริการติดถนนซอย)
 - สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่)
 - สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๒ (สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)

๓. ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องของการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

๓.๑ ได้รับแจ้งการดำเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

พ.ศ. ๒๕๔๒ (แบบ ธพ.น.๒)

- ถูกต้อง ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เลขที่ ออกให้เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ออกโดย พนักงานเจ้าหน้าที่.....
- ไม่ถูกต้อง.....

๓.๒ สถานที่ประกอบกิจการแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตาม พ.ร.บ.

ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ (แบบ ธพ.น.๔) ใบอนุญาตเลขที่.....

ออกให้เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

หมดอายุวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ผู้อนุญาต.....

๓.๓ สถานที่ประกอบกิจการแห่งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เป็นผู้เอาประกัน โดยจัดทำสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยให้บุคคล หรือนิติบุคคล ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการฯ ตามกฎกระทรวง

- ได้จัดทำ กรมธรรม์ประกันภัย หมายเลขประเภท..... มูลค่าเอาเงินประกัน.....บาท (.....) จากบริษัทประกันภัยชื่อ.....
- ไม่ได้จัดทำ

๓.๔ สถานที่ประกอบกิจการแห่งนี้มีแบบแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุญาตหรือไม่

- มี
- ไม่มี แจ้งให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำแบบแผนผังและแบบก่อสร้างขอรับความเห็นชอบใหม่

๓.๕ สถานที่ประกอบกิจการได้ทำการติดตั้งใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย

- ถูกต้อง
- ไม่ถูกต้อง คือ.....

๔. ตรวจสอบการเก็บ/ติดตั้งเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงระบบท่อและอุปกรณ์

๔.๑ ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บ) เหนือพื้นดิน ใต้พื้นดิน

- ชนิดไวไฟมาก

จำนวน.....ถัง ปริมาณถังละ.....ลิตร มีปริมาณรวม.....ลิตร

จำนวน.....ถัง ปริมาณถังละ.....ลิตร มีปริมาณรวม.....ลิตร

จำนวน.....ถัง ปริมาณถังละ.....ลิตร มีปริมาณรวม.....ลิตร



ขวด/กระป๋อง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน มีปริมาณรวม.....ลิตร
 ขวด/กระป๋อง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน มีปริมาณรวม.....ลิตร
 ขวด/กระป๋อง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน มีปริมาณรวม.....ลิตร

๔.๓ ติดตั้งเครื่องสูบ ตู้จ่าย และหัวจ่าย

- ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย จำนวน.....ตู้ หัวจ่ายจำนวน.....หัว
- ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก จำนวน.....ตู้ หัวจ่ายจำนวน.....หัว
- ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อยและไวไฟมาก จำนวน.....ตู้ หัวจ่ายจำนวน.....หัว

๔.๔ ติดตั้งท่อระบายไอน้ำมันของถังเก็บน้ำมัน

- ใช้งานได้
- ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากชำรุดไม่ปลอดภัย ต้องแก้ไข.....

๔.๕ มีระบบควบคุมไอน้ำมัน (สำหรับในพื้นที่ควบคุมไอน้ำมัน)

- Vapour Recovery system Stage I
- Vapour Recovery system Stage II

๕. การตรวจสอบด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

๕.๑ บริเวณตู้จ่ายน้ำมันต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิงขนาด ๖.๘ กก.

จำนวน.....เครื่อง ใช้งานได้.....เครื่อง

- ถูกต้อง
 - ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....
-
-

๖. ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ งานด้านสุขาภิบาลและการระบายน้ำ

๑) จัดให้มีท่อระบายน้ำ โดยรอบสถานประกอบกิจการ

- ถูกต้อง
- ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

๒) จัดให้มีบ่อดักไขมัน ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หรือระบายบำบัดน้ำเสีย ห้องน้ำ ห้องส้วม

- ถูกต้อง
- ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....

๖.๒ ด้านความสะดวก

๑) ห้องน้ำ-ห้องส้วม

- ดี ดีมาก พอใช้
- ต้องปรับปรุง คือ.....



๒) หลุมอัดฉีด อ้อยส์ท

ดี

ดีมาก

พอใช้

ต้องปรับปรุง คือ.....

๓) สะพาน อ้อยส์ท ล้างรถ พ้องล้างรถ

ดี

ดีมาก

พอใช้

ต้องปรับปรุง คือ.....

๔) พื้นที่บริเวณภายในสถานประกอบการ

ดี

ดีมาก

พอใช้

ต้องปรับปรุง คือ.....

๕) สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก

ดี

ดีมาก

พอใช้

ต้องปรับปรุง คือ.....

๗. ความเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานเจ้าหน้าที่.....

.....

.....

.....

.....

.....

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ และ ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงให้
 คำแนะนำตักเตือนให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
 ภายกำหนด วัน นับตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.ผู้ประกอบการ
 หรือผู้ครอบครองดูแลรับผิดชอบทราบข้อบกพร่อง และทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ ต่อไป พร้อมนี้
 ได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน


..... ผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....) ผู้ครอบครองดูแลรับผิดชอบ (.....)

..... พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....) (.....)

แผนที่สังเขปแสดงจุดที่ตั้งสถานประกอบการ



(แบบตัวอย่าง)

(แบบ ต.๒)

บันทึกการแจ้งความและดำเนินคดี

เขียนที่

วันเดือน..... พ.ศ.

เรียน พนักงานสอบสวน สน.

เพื่อดำเนินคดี

ข้าพเจ้า

และ..... เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ได้ทำการตรวจสอบ ตั้งอยู่เลขที่

หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง เขต กรุงเทพมหานคร

โดยมี ผู้ประกอบการ / ผู้ครอบครอง

จากการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวพบว่า มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ดังนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้แจ้งความให้เจ้าพนักงานตำรวจไปทำการจับกุมผู้ต้องหา
เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

()

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

()

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

()

(แบบตัวอย่าง)

(แบบ ต.๓)

บันทึกการจับกุม

๑. สถานที่ทำบันทึก
วัน เดือน ปี ที่บันทึก
วัน เดือน ปี ที่จับกุม เวลา.....
๒. สถานที่จับกุมที่ บ้านเลขที่
ถนน ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง
..... อำเภอ/เขต จังหวัด
๓. บันทึกนี้ทำเพื่อแสดงว่าตาม วัน เวลา ชำรงต้น เจ้าพนักงานตำรวจที่จับกุม
โดยมี
๔. พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ชี้ให้จับกุม
โดยมี
- ได้ร่วมกันจับกุมตัว ๑. ผู้ต้องหาที่ ๑
๒. ผู้ต้องหาที่ ๒
๓.
๔.
๕.
๕. พร้อมด้วยของกลาง มีดังนี้
๖. ตำแหน่งที่พบของกลาง (ระบุ).....
๗. โดยกล่าวหาว่า

๘. พฤติการณ์แห่งคดี

.....

.....

๙. ขณะจับกุมผู้ต้องหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ให้การว่า

.....

จึงนำตัวผู้ต้องหา

ส่งพนักงานสอบสวน

๑๐. เหตุเกิดและจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่.....

.....

อนึ่งการจับกุมตัวผู้ต้องหาครั้งนี้ ข้าพเจ้ากับพวกผู้จับกุมไม่ได้ทำร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญบังคับหรือยึดทรัพย์
ของผู้ต้องหามาเป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด นอกจากของกลางที่ได้บันทึกไว้เท่านั้น จึงให้ผู้ต้องหาลงชื่อไว้เป็น
หลักฐาน

ลงชื่อ ผู้จับกุม
(.....)

ลงชื่อ ผู้ต้องหา
(.....)

ลงชื่อ ผู้จับกุม
(.....)

ลงชื่อ ผู้ต้องหา
(.....)

ลงชื่อ ผู้จับกุม
(.....)บันทึก/อ่าน

ลงชื่อ ผู้ต้องหา
(.....)

ลงชื่อ ผู้ชี้ให้จับกุม
(.....)

ลงชื่อ พยาน/จับกุม
(.....)

ลงชื่อ ผู้ชี้ให้จับกุม
(.....)

ลงชื่อ พยาน/จับกุม
(.....)

ลงชื่อ ผู้ชี้ให้จับกุม
(.....)

ลงชื่อ พยาน/จับกุม
(.....)

ภาคผนวก ข



*แบบ ธพ.น๑

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับใบแจ้ง

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า.....
 - ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ.....เกิดวันที่.....เดือน..... พ.ศ.
อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอยถนน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....อาชีพ.....
ชื่อสำนักงาน.....ตั้งอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
 - ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท.....ตามกฎหมายของประเทศ.....
จดทะเบียนเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.เลขทะเบียน.....มีสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....โดยมี.....ตำแหน่ง.....
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทน
๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการดำเนินการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ ๒ เพื่อการจำหน่าย /ใช้เอง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
 - ๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า.....ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์.....โทรสาร.....

๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท..... ลักษณะที่

ตามรายการดังต่อไปนี้

ประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง	ชนิด น้ำมันเชื้อเพลิง	ภาชนะบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง	ปริมาณ (ลิตร) น้ำมันเชื้อเพลิง	หมายเหตุ

๓. เอกสารประกอบการแจ้ง

(๑) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)

(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

(๓) สำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

(๔) สำเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก

ส.ค.๑ เอกสารแสดงสิทธิครอบครองอื่นๆ

(๕) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน ให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

(๖) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้า-ออก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจำหน่ายหรือขาย หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลำน้ำสายนั้น

(๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด

(๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จำนวน ๓ ชุด

(๙) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด

(๑๐) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

(๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คำนวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน.....ฉบับ

(๑๒) อื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้แจ้ง
()

หมายเหตุ ๑. ชัดซ้ำข้อความที่ไม่ใช้ออก

๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดให้ต้องประทับตราของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย

๔. ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ำมันปิโตรเลียมดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา หรือน้ำมันหล่อลื่น

๕. ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย

๖. ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิง หรือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง



คำเตือน

๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิกประกอบกิจการตามคำสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย

ลงชื่อ.....ผู้แจ้ง
()



แบบ ๕พ.น๒

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ ๒

ใบรับแจ้ง เลขที่.....

ส่วนราชการ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า.....สัญญาติ.....
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการดำเนินการ บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
ณ สถานที่ประกอบการมีชื่อทางการค้า.....ตั้งอยู่เลขที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีความประสงค์จะดำเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพื่อการ
จำหน่าย/ใช้เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด.....

จำนวน.....ถัง มีปริมาณรวม.....ลิตร

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด.....

จำนวน.....ถัง มีปริมาณรวม.....ลิตร

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด.....

จำนวน.....ถัง มีปริมาณรวม.....ลิตร

ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง/กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด.....

มีปริมาณรวม.....ลิตร

ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง/กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด.....

มีปริมาณรวม.....ลิตร

ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง/กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด.....

มีปริมาณรวม.....ลิตร

(ลายมือชื่อ).....ผู้รับแจ้ง

(.....)

ตำแหน่ง

คำเตือน

๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิกประกอบกิจการตามคำสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย

ลงชื่อ.....ผู้แจ้ง
()



(ตัวอย่าง)

* แบบ ธพ.น๑

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

เลขรับที่ ๖๔๑
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ลงชื่อ ทองสุข ผู้รับใบแจ้ง

เขียนที่..... กรมธุรกิจพลังงาน

วันที่..... ๒๓เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ข้าพเจ้า..... นายวิเชียร ศรีธาดาพร

๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติ..... ไทย..... เกิดวันที่..... ๒๓...เดือน..... กรกฎาคม..... พ.ศ. ๒๕๓๙.....

อายุ..... ๔๗...ปี..... อยู่บ้านเลขที่..... ๗๐..... ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -.....

หมู่ที่..... ๙..... ตำบล/แขวง..... มีนบุรี..... อำเภอ/เขต..... มีนบุรี..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....

รหัสไปรษณีย์..... ๑๐๕๑๐..... โทรศัพท์..... ๐ ๒๕๑๗ ๑๙๕๐..... อาชีพ..... รับจ้าง.....

ชื่อสำนักงาน..... -..... ตั้งอยู่เลขที่..... -..... ตรอก/ซอย..... -.....

ถนน..... -..... หมู่ที่..... -..... ตำบล/แขวง..... -..... อำเภอ/เขต..... -.....

จังหวัด..... -..... รหัสไปรษณีย์..... -..... โทรศัพท์..... -..... โทรสาร..... -.....

๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท..... -..... ตามกฎหมายของประเทศ..... -.....

จดทะเบียนเมื่อวันที่..... -..... เดือน..... -..... พ.ศ. -..... เลขทะเบียน..... -..... มีสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่..... -..... ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -..... หมู่ที่..... -.....

ตำบล/แขวง..... -..... อำเภอ/เขต..... -..... จังหวัด..... -..... รหัสไปรษณีย์..... -.....

โทรศัพท์..... -..... โทรสาร..... -..... โดยมี..... -..... ตำแหน่ง..... -.....

เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทน

๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งการดำเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ เพื่อการจำหน่าย/ใช้เอง

ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๑ สถานที่ประกอบกิจการมีชื่อทางการค้า..... ร้านหิ้งจิ้นฮวดกิมกี..... ตั้งอยู่เลขที่..... ๖๙.....

หมู่ที่..... ๙..... ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... มีนบุรี.....

อำเภอ/เขต..... มีนบุรี..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... ๑๐๕๑๐.....

โทรศัพท์..... ๐ ๒๕๑๗ ๑๙๕๐..... โทรสาร..... ๐ ๒๕๑๗ ๑๙๕๐.....

๒.๒ ประเภทของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒

ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท..... -..... ลักษณะที่..... -.....

ตามรายการดังต่อไปนี้

ประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง	ชนิด น้ำมันเชื้อเพลิง	ภาชนะบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิง	ปริมาณ (ลิตร) น้ำมันเชื้อเพลิง	หมายเหตุ
เบนซิน	ไวไฟมาก	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	๒๒๗	ถัง ๒๒๗ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ถัง ๒๒๗ ลิตร จำนวน ๒ ถัง
ดีเซล	ไวไฟน้อย	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๕๔	

๓. เอกสารประกอบการแจ้ง

- ✓ (๑) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
 - (๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 - (๓) สำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 - ✓ (๔) สำเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก ส.ค.๑ เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ
 - ✓ (๕) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
 - (๖) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจำหน่ายหรือขาย หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลำน้ำสายนั้น
 - ✓ (๗) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด
 - ✓ (๘) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ จำนวน ๓ ชุด
 - (๙) แบบก่อสร้างถึงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด
 - (๑๐) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

(๑๑) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คำนวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน..... ฉบับ

(๑๒) อื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

ลงชื่อ..... วิเชียร ศรัทธาพร..... ผู้แจ้ง
(นายวิเชียร ศรัทธาพร)

- หมายเหตุ**
๑. ชี้แจงข้อความที่ไม่ใช่ออก
 ๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
 ๓. ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง หากข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดให้ต้องประทับตราของนิติบุคคลแล้ว ให้ประทับตรานิติบุคคลนั้นด้วย
 ๔. ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ำมันปิโตรเลียมดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา หรือน้ำมันหล่อลื่น
 ๕. ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย
 ๖. ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิง หรือถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง



คำเตือน

๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิกประกอบกิจการตามคำสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย

ลงชื่อ วิเชียร ศรีทราพร ผู้แจ้ง
(..... นายวิเชียร ศรีทราพร)



(ตัวอย่าง)
แบบ ธพ.น ๒

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

ใบรับแจ้ง เลขที่..... ๐๐๙/๒๕๕๒

ส่วนราชการ กรมธุรกิจพลังงาน

วันที่..... ๒๙ เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า..... นายวิเชียร ศรีธำพร..... สัญชาติ..... ไทย.....

สถานที่ติดต่อผู้แจ้งการดำเนินการ บ้านเลขที่..... ๗๐ หมู่ที่..... ๙ ตรอก/ซอย..... -.....

ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... มีนบุรี..... อำเภอ/เขต..... มีนบุรี.....

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร รัชสไปรษณีย์..... ๑๐๕๑๐ โทรศัพท์..... ๐ ๒๕๑๗ ๑๙๕๐ โทรสาร..... ๐ ๒๕๑๗ ๑๙๕๐.....

ณ สถานที่ประกอบการมีชื่อทางการค้า..... ร้านหิ้งเงินฮวดกิมกี่ ตั้งอยู่เลขที่..... ๙๖๙.....

ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... มีนบุรี..... อำเภอ/เขต..... มีนบุรี.....

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร รัชสไปรษณีย์..... ๑๐๕๑๐..... โทรศัพท์..... ๐ ๒๕๑๗ ๑๙๕๐ โทรสาร..... ๐ ๒๕๑๗ ๑๙๕๐.....

ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีความประสงค์จะดำเนินการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

เพื่อการจำหน่าย/ใช้เอง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด..... -.....

จำนวน..... -..... ถึง มีปริมาณรวม..... -..... ลิตร

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด..... -.....

จำนวน..... -..... ถึง มีปริมาณรวม..... -..... ลิตร

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน/ใต้พื้นดิน เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด..... -.....

จำนวน..... -..... ถึง มีปริมาณรวม..... -..... ลิตร

ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง/กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด..... ทั่วไปมาก.....

มีปริมาณรวม..... ๒๒๗..... ลิตร

ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง/กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด..... ทั่วไปน้อย.....

มีปริมาณรวม..... ๕๕๔..... ลิตร

ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง/กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด..... -.....

มีปริมาณรวม..... -..... ลิตร

(ลายมือชื่อ)..... ผู้รับแจ้ง

(.....)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน



คำเตือน

๑. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๓
๓. ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ โดยแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
๔. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ผู้ใดไม่แจ้งการประกอบกิจการให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และต้องเลิกประกอบกิจการตามคำสั่งศาลตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง
๕. ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ในเขตห้ามประกอบกิจการควบคุมมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๙ (๒)
๖. ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใด ผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย

ลงชื่อ.....วิเชียร ศรัทธาพร.....ผู้แจ้ง
(.....นายวิเชียร ศรัทธาพร.....)

ตัวอย่าง

การคิดค่าธรรมเนียม ค่าขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓, การออกใบอนุญาตให้ใช้ถังหรือภาชนะในการบรรจุ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก และ ข)

บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ถังใต้ดินเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟมาก (เบนซินออกเทน ๙๑ และออกเทน ๙๕) มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง
๒. ถังใต้ดินเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟน้อย (ดีเซล) มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง
๓. ถังใต้ดินเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟน้อย (หล่อลื่นใช้แล้ว) มีปริมาตรถังละ ๔,๔๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง
๔. ขวดน้ำมันเชื้อเพลิงและกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟน้อย (หล่อลื่น) มีปริมาณรวม ๑๕,๐๐๐ ลิตร

การคิดค่าธรรมเนียม

๑. ค่าธรรมเนียมค่าขอ ๒๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ๒๐๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ถังหรือภาชนะ

๓.๑ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ถังใต้ดินเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวงฯ ถังใต้ดินเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๓๐๐ บาท

ดังนั้น ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร มีจำนวน ๓ ถัง คิดค่าธรรมเนียมเป็นเงิน = $๓๐๐ \times ๓ =$ ๙๐๐ บาท

๓.๒ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ถังใต้ดินเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟน้อย

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวงฯ ถังใต้ดินเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย มีปริมาตรไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร คิดค่าธรรมเนียมในอัตราถังละ ๒๐๐ บาท

ดังนั้น ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย มีปริมาตรถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร มีจำนวน ๒ ถัง และปริมาตร ถังละ ๔,๔๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง คิดค่าธรรมเนียมเป็นเงิน = $๒๐๐ \times ๓ =$ ๖๐๐ บาท

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการอนุญาต ให้ใช้ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกระทรวงฯ ขวดน้ำมันเชื้อเพลิงและกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย ไว้ภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒๐๐ บาท

ดังนั้น ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง และกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณรวมถังละ ๑๕,๐๐๐ ลิตร คิดค่าธรรมเนียมเป็นเงิน = ๒๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด $๑+๒+๓=$ ๒๐ + ๒๐๐ + ๙๐๐ + ๖๐๐ + ๒๐๐

= ๑,๙๒๐ บาท


ภาคผนวก ก

แนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒

การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

- รับเรื่องการแจ้งประกอบกิจการตามแบบ ธพ.น๑
อปท. ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง
ไม่ถูกต้อง แจ้งผู้ประกอบการเพื่อแก้ไข
ถูกต้อง ออกใบรับแจ้ง ตามแบบ ธพ.น๒ ภายในวันที่แจ้ง
- เมื่อออกใบรับแจ้งแล้ว ให้แจ้งสำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน

แผนผังขั้นตอนการออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒



การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้

- การเห็นชอบให้ทำการก่อสร้าง
- การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
- การออกใบอนุญาต
- การต่ออายุใบอนุญาต
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- การโอนใบอนุญาต
- การทดสอบและตรวจสอบถึง ระบบท่อและอุปกรณ์ครบวาระ ๑๐ ปี

๑. การเห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้าง **อปท.** มีหน้าที่

๑.๑ รับเรื่องการขออนุญาต

อปท. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ตามแบบ ธพ.น ๓

ไม่ถูกต้อง คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นคำขออนุญาตภายใน ๗ วัน

ถูกต้อง แจ้งสำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงานเพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน

๑.๒ ตรวจสอบสถานที่

อปท. แจ้งนัดหมายกับ สำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อร่วมตรวจสอบสถานที่และลงบันทึกการตรวจสอบร่วมกัน

ไม่ถูกต้อง แจ้งข้อขัดข้องพร้อมส่งเรื่องคืนผู้ขออนุญาต

ถูกต้อง ส่งผลการตรวจสอบพร้อมเรื่องราวการขออนุญาตให้ สำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย


๑.๓ ตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้างและรายการคำนวณ

สำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน แจ้งผลการพิจารณาให้ **อปท.** ทราบ

๑.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ

อปท. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ

แผนผังขั้นตอนการเห็นชอบแบบให้ทำการก่อสร้าง



๒. การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย **อปท.** มีหน้าที่


๒.๑ รับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย

อปท. แจ้งให้ สำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน ทราบ ภายใน ๓ วันทำการ

๒.๒ การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย

สำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ แล้วแจ้งผลให้ **อปท.** ทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต

แผนผังขั้นตอนการทดสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ก่อนออกใบอนุญาต



๓. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

๓.๑ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จแจ้งต่อ อปท.

๓.๒ อปท. ดำเนินการ

- ๓.๒.๑ ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ
- ๓.๒.๒ ตรวจสอบการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๒.๓ ทำบันทึกการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน

๓.๓ ผลการตรวจสอบ


ไม่ถูกต้อง แจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข

ถูกต้อง ออกใบอนุญาตตามแบบ ธพ. น ๔ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๓.๔ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่การได้รับแจ้งก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงการออกใบอนุญาตต้องไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

๓.๕ เมื่อออกใบอนุญาตแล้ว ให้ส่งสำเนาใบอนุญาตให้ สำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน ภายใน ๕ วันทำการ

แผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาต



๔. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๔.๑ การรับเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต

๔.๑.๑ ผู้ขออายุขออนุญาตยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ต่อ **อปท.** ตามแบบ ธพ.น๖ ภายใน ๖๐ วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

๔.๑.๒ **อปท.** ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้ส่งเรื่องคืนผู้ขออายุขออนุญาตภายใน ๗ วัน

๔.๒ การออกใบอนุญาต (ต่ออายุ)

๔.๒.๑ ให้นำผลการตรวจตรา ไม่เกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน มาประกอบการพิจารณา

๔.๒.๒ จากบันทึกผลการตรวจสอบ


ไม่ถูกต้อง แจ้งข้อขัดข้องเพื่อให้ผู้ขออายุขออนุญาตแก้ไข

ถูกต้อง **อปท.** พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๔.๒.๓ ระยะเวลาการดำเนินการ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

๔.๒.๔ **อปท.** ส่งสำเนาใบอนุญาตให้สำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงานภายใน ๑๕ วัน

แผนผังขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต



๕. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๕.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระทำในทำนองเดียวกันกับการขออนุญาตใหม่

๕.๒ กรณีไม่มีการแก้ไขถึงเก็บน้ำมัน ระบบจ่าย ท่อและอุปกรณ์ ไม่ต้องดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัย

๖. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

๖.๑ ผู้ขออายุยื่นคำขอตามแบบ ธพ.น ๘ ต่อ **อปท.**

๖.๒ **อปท.** ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแบบ ธพ.น ๘


ไม่ถูกต้อง คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นคำขอ ภายใน ๗ วัน

ถูกต้อง ให้พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

๖.๓ ระยะเวลาการดำเนินการ ต้องไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

๖.๔ **อปท.** ส่งสำเนาใบอนุญาตให้สำนักงานพลังงานจังหวัด ภายใน ๕ วัน

แผนผังขั้นตอนการโอนใบอนุญาต



๗. การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ตามวาระ

๗.๑ ผู้ขออนุญาตประกอบการครบ ๑๐ ปี ให้แจ้งต่อ **อปท.** เพื่อขอทดสอบและตรวจสอบถังฯ

๗.๒ **อปท.** แจ้งสำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ

๗.๓ สำนักงานพลังงานจังหวัด/กรมธุรกิจพลังงาน ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมการทดสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ **อปท.** ทราบ เพื่อแจ้งต่อไปยังผู้ขออนุญาต

แผนผังขั้นตอนการทดสอบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ตามวาระ ๑๐ ปี



ตัวอย่าง



รูปที่ ๑ สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๑
(ร้านจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายย่อย)



รูปที่ ๒ สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒
(โรงงานขนาดเล็กหรือเพื่อการเกษตร)




รูปที่ ๓ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๑
(สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก)



ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน

ตู้หยอดเหรียญ

รูปที่ ๔ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก
(ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ)




รูปที่ ๕ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๑
(สถานีบริการทางน้ำขนาดเล็ก)



รูปที่ ๖ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก
(สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่)



รูปที่ ๗ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข
(สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย)



รูปที่ ๘ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ ๒
(สถานีบริการถ่วงลอยริมถนนขนาดใหญ่)



รูปที่ ๙ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ ๒
(สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่)

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒

จัดทำโดย

นายสมบูรณ์ หนองแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

โทร. ๐๒ ๓๙๔ ๕๓๐๐

www.doeb.go.th